



VALSTS UGUNSDZĒSĪBAS UN GLĀBŠANAS DIENESTS

Maskavas iela 5, Rīga, LV-1050, fakss 67223342, e-pasts vugd@gov.lv, tālrunis 67075824

Rīgā

19. 12. 2013

Nr. 22-118/2490

SIA KU „Omega Holding”

Reģ. Nr. 51503025901

Katrīnas dambis 14 – 105, Rīga,

LV-1045

Uz 15.11.2013. Nr. 1-01/6

Par iesnieguma izskatīšanu

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (turpmāk – VUGD) izskatīja jūsu 2013.gada 15.novembra iesniegumu ar lūgumu atcelt VUGD Ugunsdrošības uzraudzības pārvaldes 2013.gada 3.septembra pārbaudes akta Nr.22 – 8.6/55 (turpmāk – pārbaudes akts) II sadaļas 1.punktu (Rezervuāri Nr.24, 25, 28, 29, 30 un 31 nav nodrošināti ar neautomātisko ūdens atdzesēšanas sistēmu).

Izskatot jūsu iesniegumu un pielikumā sniegto informāciju (2013.gada 8.novembra naftas bāzes Jelgavas iela 2a, Daugavpils vertikālo rezervuāru Nr.24, 25, 28, 29, 30 un 31 (turpmāk – rezervuāri) augstumu mērījumu, rezervuāru tehniskās pases kopijas) un to, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 28.jūnija noteikumu Nr.498 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201 – 10 „Būvju ugunsdrošība”” 211.punkta prasībām, secināts, ka naftas produktu virszemes rezervuāriem, kuriem sienas augstums ir līdz 12 metriem, neautomātiskās ūdens atdzesēšanas sistēmas var neparedzēt.

Ņemot vērā iepriekš minēto un to ka jūsu rezervuāri nepārsniedz šo augstumu, VUGD uzskata šo lūgumu par pamatotu un atceļ pārbaudes akta II sadaļas 1.punktu.

Priekšnieks
pulkvežleitnants

O.Āboliņš