

		MCMK-4x6/6,L=8m/EVOEL-32,no GCS(G-3)				MCMK-4x6/6,L=12m/EVOEL-32,no GGS(G-3)				400/230V	
Barojočais tīkls. Nomināla strāva; A		Pu=3,5 kW Pa=3,2 kW Ia=6,3 A	C3x25A			Pu=11,3 kW Pa=10,5 kW Ia=20,6 A	C3x25A				
Sadales skapis. Nomināla strāva; A		GS-3 sadale				GS-4 sadale					
Elektrovada marka un šķēregriezums. Caurules diametrs.		MML-3X1,5 105m	MML-3X1,5 40m	MML-3X1,5 50m	MML-3X1,5 30m	B1x10A	B1x10A	B1x16A	B1x16A		
Ieslēgšanas aparāta tips un nomināla strāva; A											
Elektrovada marka un šķēregriezums. Caurules diametrs.											
Tīkla iecirkņa garums m	zem apmet.										
	piek.griestos										
	grīdā										
	pa sienu										
Elektropaterētājs		24 gb.	3 gb.	24 gb.	230V 16A	230V 16A					
Grupas numurs		GS3-1	GS3-2	GS3-3	GS3-4						
Nr.pēc plāna											
Nomināla slodze; kW	1,44	0,09	2,0	1,5							
Strāva In/lies, A	8,2	0,51	11,5	7,5							
Nosaukums		321.323 telpu apgaismojums	310.311. telpu apgaismojums	321.323 telpu sienas kontakti	310.telpas ūdens sistēs						

PIEZĪMES:

- Skapī paredzēt vismaz 6 modulu rezerves vietu automātu uzstādīšanai.
- Vienfāzes slodzes vienmērīgi sadalīt pa fāzēm.

 Ernestīnes iela 24-4, Rīga LV-1046 Reģ.Nr. LV 40103502004 Tālr.: +371 67201880; 67201882 Fakss: +371 67201881 lusisv@lusis.lv				PASŪTĪTĀJS:		ARHĪVA NR.:	
				Daugavpils pilsētas Dome reģ. Nr. 90000077325 K. Valdemāra iela 1, Daugavpils		LV-66-1	
				PASŪTĪJUMS:		MARKA:	
				LV-66		EL	
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	OBJEKTS:			
Būvproj.vad.	T.Millersone		DATUMS	Daugavpils 13. Vidusskolas ēkas telpu vienkāršota atjaunošana Valkas iela 4A, Daugavpils			
Dajās vadīt.	T.Majorova		DATUMS	STĀDIJA LAPA LAPAS			
Izstrādāja	T.Majorova		DATUMS	VA	EL-9		
				LAPAS NOSAUKUMS:			
				GS-3, GS-4 aprēķinu shēmas			
				MĒROGS:			
				DATUMS:			