


2. STĀVA PLĀNS



PIENEMTIE APZĪMĒJUMI:

- 3-dzīļu vara vads (magistr. spg. tīkls)
- 3-dzīļu vara vads (avārijas tīkls)
- 3-dzīļu vara vads
- 5-dzīļu vara vads
- 3-dzīļu vara vads plektošos grieštos
- AS - esotā grupu sadale
- Proj. grupu sadale
- Sildzis
- Grupu sildzis
- Pārslēdzis
- Grieštos lebuvēta armatūra ar LED-60W, 595x595x75, IP20
- Grieštos lebuvēta armatūra ar LED-38W, 1491x90x80, IP20
- Evakuācijas galmeklis "Izjel" ar akumulatoru, 5W, IP65 (deg bez sprieguma 1 stundu)
- Avārijas galmeklis (LED-3x1W) ar akumulatoru, 5W, IP65 (deg bez sprieguma 1 stundu)
- Stienas kontakti, 230 V, 16A, ar sazemēšanas kontaktu
- Grieštos lebuvēta armatūra ar LED-29W, 595x595x60, IP40
- Kustības detektors

2. STĀVA TELPU EKSPLIKĀCIJA		
TELPA Nr.	NOSAUKUMS	PLATĪBA m ²
201	KLASE	36.7
202	KABINETS	13.2
203	KLASE	53.3
204	KABINETS	15.5
205	KLASE	48.5
206	KORIDORS	93.4
207	KĀPNJU TELPA	16.2
208	TUALETE	1.9
209	KORIDORS	3.5
210	TUALETE	8.9
211	KLASE	67.8
212	LABATORIJA	15.3
213	KABINETS	14.1
214	KABINETS	18.1
215	KABINETS	19.6
216	DIENESTA TELPA	7.0
217	KĀPNJU TELPA AR GAITENI	244.5
218	MAZĀSANAS TELPA	8.5
219	TUALETE	11.5
220	KĀPNJU TELPA	18.8
221	KLASE	48.6
222	KLASE	48.2
223	KLASE	49.2
224	KLASE	48.0
225	KLASE	48.3
226	KLASE	48.3
227	KLASE	47.5
228	FOAJĒ	78.4
229	KORIDORS	7.6
		KOPĀ: 1138.4

Līnija V	PĀSŪTĪJĀJS:	ARRĪVA NR.:
Enerģētikas iela 244, Rīga LV-1046 Reģ. Nr. LV-40103502004 Tāl. +371 67201880; 67201882 E-mail: lv-66@lv-66.lv	Daugavpils pilsētas Dome reg. nr. 90000077325 K. Valdemāra iela 1, Daugavpils	LV-66-1
PĀSŪTĪJUMS:	MĀRS:	
LV-66	EL	
OBJEKTS:	STĀDĪJA / LAPA / LAPAS	
Daugavpils 13. Vidusskolas ēkas telpu vienkāršota atjaunošana Valķes iela 4A, Daugavpils	VA / EL-3	
Būvproj.vad. T.Millersone		
Dēļa vadīt. T.Majorova		
Izstrādāt. T.Majorova		
LAPAS NOSAUKUMS:	MĒRSTS:	
2. stāvs Elektroapgāde/mošana Spēka elektrolekārtas	M 1:100	
DATUMS:		