

Es. ST kabelis		kWh	MCMK-4x25/16,L=5m/EVOEL-40,no ST IUS			400/230V					
Barojočais tīkls. Nomināla strāva; A	Pu=35kW Pa=30kW Ia=59A										
Sadales skapis. Nomināla strāva; A											
Elektrovada marka un šķēregriezums. Caurules diametrs.											
Ieslēgšanas aparāta tips un nomināla strāva; A											
Elektrovada marka un šķēregriezums. Caurules diametrs.											
Tīkla iecirkņa garums m	zem apmet.	piek.griestos	grīdā	pa sienu							
Elektropaterētājs											
Grupas numurs	G-1	G-2	G-3	G-4	G-5	G-6	G-7	G-8	G-9	G-10	G-11
Nr.pēc plāna	GS-1	GS-2	GS-3	GS-4	GS-5	GS-6					
Nomināla slodze; kW		9,5	3,5	11,3	10,0						
Strāva In/ies, A		17,0	6,3	20,6	16,0						
Nosaukums	Grupu sadales GS-1 Cokolītās (Perspektīvā)	Grupu sadales GS-2 2.stāvs	Grupu sadales GS-3 3.stāvs	Grupu sadales GS-4 4.stāvs	Grupu sadales GS-5 5.stāvs	Grupu sadales GS-6 Virtne (Perspektīvā)					

(Perspektīva)

11 gb.	0,081	0,46			
G-12					

Avārijas apgaismojums (Perspektīva)

Ugredības panelis	Alzariņas panelis	Elektromiernīcu skapis un degvielas punktu vezenēšanas laiķu izveesošanai
-------------------	-------------------	--

PIEZĪME:

1.Skapī paredzēt vismaz 6 moduļu rezerves vietu automātu uzstādīšanai.

<p>Ernestīnes iela 24-4, Riga LV-1046 Reģ.Nr. LV 40103502004 Tālr.: +371 67201880; 67201882 Fakss: +371 67201881 lusisv@lusis.lv</p>				PASŪTĪTĀJS:		ARHĪVA NR.:		
				Daugavpils pilsētas Dome reģ. Nr. 90000077325 K. Valdemāra iela 1, Daugavpils		LV-66-1		
				PASŪTĪJUMS:		MARKA:		
				LV-66		EL		
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	OBJEKTS:		STĀDIJA	LAPA	LAPAS
Būvproj.vad.	T.Millersone		DATUMS	Daugavpils 13. Vidusskolas ēkas telpu vienkāršota atjaunošana Valkas iela 4A, Daugavpils		VA	EL-7	
Dajās vadīt.	T.Majorova		DATUMS	LAPAS NOSAUKUMS:		MĒROGS:		
Izstrādāja	T.Majorova		DATUMS	GGS aprēķinu shēma		DATUMS:		