



no GGS(G-5)
sk. ras. EL-2
G-12(no 4.st.)

PIEZĪME:

No esošās ugunsdrošības signalizācijas skapja pie GS-5 sadaines
pieslēgt kontrolkabeli.
Ugunsdrošības signalizācijas nostrādāšanas brīdī ventilācijas sistēmas
automātiski atslēdzas.

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:

- 3-dzīslu vara vads (avārijas tīdli)
- 3-dzīslu vara vads
- Spēka elektrotīkli
- Slēdzis, IP44
- Spradziendroša armatūra ar LED - 29w, 1572x96x111
- Avārijas gaismeklis (LED-3x1W) ar akumulatoru, 5W; IP65
(dēg bez sprieguma 1 stundu)
- Sienas kontakts, 230 v, 16A, IP 44
- Sienas kontakts, 400 v, 16 A, IP 44
- Elektrodzinejs
- Transformators 400/36V

 Ernestīnes iela 24-4, Rīga LV-1046 Reģ.Nr. LV 40103502004 Tālrunis: +371 67201880; 67201882 Fakss: +371 67201881 lusiev@lusis.lv				PASŪTĀJIS: Daugavpils pilsētas Dome reģ. Nr. 90000077325 K. Valdemāra iela 1, Daugavpils		ARHĪVA NR.: LV-66-1	
				PASŪTĀJUMA: LV-66		MARKA: EL	
Amats: _____ Uzvārds: _____ Paraksts: _____ Datums: _____				OBJEKTS: Daugavpils 13. Vidusskolas ēkas telpu vienkāršota atjaunošana Valkas iela 4A, Daugavpils		STĀDIJA: _____ LAPA: _____ LAPAS: _____	
Būvproj.vad. T.Millersone Dajas vadīt. T.Majorova Izstrādāja T.Majorova				DATUMS: _____ DATUMS: _____ DATUMS: _____		MĒROGS: M 1:100	
LAPAS NOSAUKUMS: 5.stāvs.Elektroapgaismošana Spēka elektroiekārtas				DATUMS: _____		DATUMS: _____	