

"EL" MARKAS RASĒJUMU SARAKSTS

SKAIDROJOŠS APRAKSTS

"EL" markas būvprojekta nodaja izstrādāta saskaņā ar Daugavpils pilsētas Domes projektēšanas uzdevumu objektam "Daugavpils 13.Vidusskolas ēkas telpu vienkāršota atjaunošana Valkas iela 4A, Daugavpils"

**Objekta kopējā uzstādīta jauda 35 kW, no tās 5 kW - apgaismojums.
Elektrotīkla spriegums - 400/230 V, jaudas koeficients - 0,93.**

1. MAGISTRÁLIE TÍKLI

**Ēkas cokolstāvā esošā elektrosadales telpā (Nr.119 pēc plāna) uzstādīt projektējamo galveno grupu sadalni GGS un pieslēgt pie esčas ST ievada uzskaites sadales ar 5-dzīļu kabeli MCMK-1-3x25+16/16S ,L=5m, EVOEL-40/31,5;320N caurulēs.
Magistrālos elektrotīklus izpildīt ar 5-dzīļu kabeljiem MCMK-5x6,EVOEL -DN 32/24,6; 320N caurulēs.
Grupu sadalnes ir izvelēti AS JAUDA ražotās Profi Line sadalnes, IP30. (Sk. lapu EL-2).**

2. ELEKTROAPGAISM

2. ELEKTRIKA I GAISMĀ.
Elektroapgāsmes instalāciju izpildīt ar MMJ-3x1,5 vadiem zem apmetuma un virs piekārtiem griestiem.
Apgāismošanas vadība paredzēta pie istabas ieejas, aktu zālei - ar pārslēžiem, kas nodrošina vadību no divām vietām.
Saiti starp pārslēžiem izpildīt ar MMJ vadiem 5x1,5. Slēžus izvietot 0,8m no grīdas līmena.

Visās ēkas telpās ir pielietoti gaismekļi ar LED lampām.

Āva kapņu telpā vadība ir paredzēta

3. SPĒKA ELEKTROIEKĀRTAS.
Spēka elektroiekārtas instalāciju izpildīt ar MMJ vadiem zem apmetuma, virs piekārtiem

griestiem un grīdā EVOEL caurlēs.
Pie ventilācijas grupu sadales GS-5 no ugunsdrošības signalizācijas skapja pieslēgt kontrollkabeli.
Ugunsdrošības signalizācijas nostrādāšanas brīdī ventilācijas sistēmas automātiski atslēdzas.
Sienas kontakti tiek iebūvēti 0,3 m augstāk par grīdas līmeni; skaitu un izvietošanu saskanot ar arhitektu un pasūtītāju.
Pārsegumos stām stāvjiem kabelus un vadus ievilklt EVOEL 320N caurlēs.

Sienās un pārsegumos caurumus hermētizēt ar firmas HILTI ugunsdrošības materiāliem (sk. specifikāciju).

Zemēšanai izmanto 3 vai 5 kabeli un vedu dzīslas.

Precizēt elektrosadales telpā (Nr.119) zemēšanas esamību. Ja tas nav, tad ir nepieciešams ārpus ēkas, 1m attaluma no ēkas pamata ierīkot zemēšuma kontūru; iestis elektrodus ($D=20\text{mm}$, līdz 5m dzilumā).

Zemēšanai pretestībai jābūt ne lielākai par 4 omu. Nepieciešamības gadījumā palielināt elektrodu skaitu vai darinu.

Savienojums - cinkots plakandzelzs 4x40mm. Elektrotelpu aprīkojot ar zemēšanas vārpstu.

Grupu sadale GGS uzstādīt 3-poli pārsprieguma novadītāju V50-3+NPE-280V, zem sadanes - potenciālizlīdzinošo klemmi, savienot tos ar zemējuma kontūru ar viendzīslu kabelīm NYY-1x25.

Visi projekta risinājumi veikti atbilstoši AR, BK, AVK būvprojekta dajas saskaitot ar pasūtījām un precīzāt elektromontāžas darbu gaitā.

Specifikācijā norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām analogām iekārtām un materiāliem.

Vsi elektromontāžas darbi jāveic, ievērojot Elektroīetašu Izbūves Noteikumus un LR Pārnormatīvu prasības.

arī ER Buvnīkārtīvū prasības.

**ŠT BŪVPROJEKTA "EL" DAJAS RISINĀJUMI
ATBILST LATVIJAS BŪVNORMATĪVU UN CITU
NORMATĪVO AKTU, KĀ ARĪ TEHNISKO VAI
IPAŠO NOTEIKUMU PRASĪBĀM**

**"EL" DAJAS
VADITĀJA** **TATJANA MAJOROVA**
SERT. NR. 72-AM-101/11

DATUMS **PARAKSTS**

 Emestīnes iela 24-4, Riga LV-1046 Reģ.Nr. LV 40103502004 Tālrs.: +371 67201880; 67201882 Fakss: +371 67201881 lusiev@lusis.lv				PASĀTTĪTĀJS: Daugavpils pilsētas Dome reģ. Nr. 90000077325 K. Valdemāra iela 1, Daugavpils	ARIĀVA NR.:	LV-66-1	
				PASĀTTIJUMS:	MARKA:		
				LV-66	EL		
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	OBJEKTS: Daugavpils 13. Vidusskolas ēkas telpu vienkāršota atjaunošana Valkas iela 4A, Daugavpils	STĀDIJA	LAPA	LAPAS
Būvproj.vad.	T.Millersone				VA	EL-1	
Dejas vadīt.	T.Majorova			LAPAS NOSAUKUMS: Vispārējie dati	MĒROGS:		
Izstrādāja	T.Majorova				DATUMS:		