

MCMK-4x6/6,L=25m/EVOEL-32,no GCS(G-5)

Ugunsdrošības signalizācijas pieslēgšana

Barojočais tīkls. Nomināla strāva; A	<p>$P_u=10 \text{ kW}$ $P_a=8 \text{ kW}$ $I_a=15,7 \text{ A}$</p> <p>GS-5 sadale</p>					
Sadales skapis. Nomināla strāva; A						
Elektrovada marka un šķēregriezums. Caurules diametrs.						
Ieslēgšanas aparāta tips un nomināla strāva; A						
Elektrovada marka un šķēregriezums. Caurules diametrs.						
Tīkla iecirkņa garums m	zem apmet.					
	piek.griestos					
	grīdā					
	pa sienu					
Elektropaterētājs		1 gb.				
Grupas numurs	GS5-1	GS5-2	GS5-3	GS5-4	GS2-5	
Nr.pēc plāna						
Nomināla sildze; kW	0,03	2,0	2,0	2,5	1,7	1,7
Strāva In/ies, A	0,15	11,4	4,0	4,9	3,34	3,34
Nosaukums	AVK telpas apgāsījums	stens kontakt 220V, 16A	stens kontakt 400V, 16A	Tr-s 400/38 V	Priekšējais ventilators	Nozīmēs ventilators

PIEZĪMES:

- 1.Skapī paredzēt vismaz 6 moduļu rezerves vietu automātu uzstādīšanai.
2. Vienfazes sildzes vienmērīgi sadalīt pa fāzēm.
- 3.No esošās ugunsdrošības signalizācijas skapja pie GS-5 sadalnes pieslēgt kontrollkabeli .
Ugunsdrošības signalizācijas nostrādāšanas brīdī ventilācijas sistēmas automātiski atslēdzas.

<p>Ernestīnes iela 24-4, Riga LV-1046 Reg.Nr. LV 40103502004 Tālr.: +371 67201880; 67201882 Fakss: +371 67201881 luislv@luis.lv</p>				PASŪTĪTĀJS:		LV-66-1	
				PASŪTĪJUMS:		MARKA:	
				LV-66		EL	
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	OBJEKTS:	Daugavpils 13. Vidusskolas ēkas telpu vienkāršota atjaunošana Valkas iela 4A, Daugavpils		
Būvproj.vad.	T.Millersone		DATUMS		STĀDIJA	LAPA	LAPAS
Dajās vadīt.	T.Majorova		DATUMS		VA	EL-10	
Izstrādāja	T.Majorova		DATUMS	LAPAS NOSAUKUMS:	GS-5 aprēķinu shēma		
				MĒROGS:			
				DATUMS:			