

MCMK-4x6/6,L=5m/EVOEL-32,no GCS(G-2)

Barojočais tīks. Nomināla strāva; A	Pu=9,5 kW Pa=9 kW Ia=17 A						
Sadales skapis. Nomināla strāva; A							
Elektrovada marka un šķēregriezums. Caurules diametrs.							
Ieslēgšanas aparāta tips un nomināla strāva; A							
Elektrovada marka un šķēregriezums. Caurules diametrs.							
Tīkla iecirkņa garums m	zem apmet.						
	piek.griestos						
	grīdā						
	pa sienu						
Elektropaterētājs	32 gb.	36 gb.	22 gb.	52gb.	16gb.		
Grupas numurs	GS2-1	GS2-2	GS2-3	GS3-4	GS3-5		
Nr.pēc plāna							
Nomināla slodze; kW	1,92	1,44	1,072	2,5	2,5		
Strāva In/lies, A	10,91	8,18	6,09	14,2	14,2		
Nosaukums	224.227.telpu apgaismojums	221.223.217.(gatenis) telpu apgaismojums	201.203.217.(lāpnes) telpu apgaismojums	221.227. telpu stāvēs kontakti	201.203. stāvēs kontakti		

PIEZĪMES:

- 1.Skapī paredzēt vismaz 6 modulu rezerves vietu automātu uzstādīšanai.
- 2.Vienfazes slodzes vienmērīgi sadalīt pa fāzēm.

<p>Ernestīnes iela 24-4, Riga LV-1046 Reg.Nr. LV 40103502004 Tālr.: +371 67201880; 67201882 Fakss: +371 67201881 lusisv@lusis.lv</p>				PASŪTĪTĀJS:		ARHĪVA NR.:	
				Daugavpils pilsētas Dome reģ. Nr. 90000077325 K. Valdemāra iela 1, Daugavpils		LV-66-1	
				PASŪTĪJUMS:		MARKA:	
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums			LV-66	EL
Būvproj.vad.	T.Millersone		DATUMS	OBJEKTS:	Daugavpils 13. Vidusskolas ēkas telpu vienkāršota atjaunošana Valkas iela 4A, Daugavpils		
Dajās vadīt.	T.Majorova		DATUMS	STĀDIJA	LAPA	LAPAS	
Izstrādāja	T.Majorova		DATUMS	VA	EL-8		
				LAPAS NOSAUKUMS:		MĒROGS:	
				GS-2 aprēķinu shēma			
				DATUMS:			