



Uzstādāmais aprīkojums baseinu tehniskajā telpā			
Pozīcija	apzīm	Aprīkojuma nosaukums	skaits
PELDBASEINS 10 X 25	①	Kvarca smilšu filtrs Ø 1400 mm, filtr slāņa augst 1.0 m ar 5 aizbīdņu kolektoru .	3
	②	Metāla cirkulācijas sūkņis 48m³/h, 3~, 2.2 kW, IP55, 2850r.p.m	3
	③	Metāla skalošanas sūkņis 71 m³/h, 3~, 4.9kW, IP55, 2850r.p.m	1
	④	PH un brīvā hlora Redox testēšanas un automātiskās dozēšanas sistēma ar membrānas sūkņiem 4l/h 5bar. Flokulanta automātiskais dozators Vario, Algacida automātiskais dozators Vario	1
	⑤	Siltummainis 120kW ar elektronisko termoregulatoru, no nerūsējoša tērauda AISI-316 ar bronzas - PVC saskrūvēm (Pahlen, Zviedrija)	2
	⑥	UV dezinficējoša lampa Q-140m3/h, 1,8 kW, DN150, nerūsējoša tērauda korpusā AISI 316, vadības panelis ar mikroprocesoru un LCD displeju	1
	⑦	Pārplūdes tvertnes ,3 m3	6
	⑧	Aktīvās ogles filtrs ø 760 mm	1
	⑨	Priekšfiltrs	3

Uzstādāmais aprīkojums baseinu tehniskajā telpā			
Pozīcija	apzīm	Aprīkojuma nosaukums	skaits
BĒRNU BASEINS 10 X 5	①B1	Kvarca smilšu filtrs Ø 1200 mm, filtr slāņa augst 1.0 m ar 5 aizbīdņu kolektoru .	1
	②B2	Metāla cirkulācijas sūkņis 33 m³/h, 3~, 2.2 kW, IP55, 2850r.p.m	1
	③B3	Metāla skalošanas sūkņis 58 m³/h, 3~, 3.7 kW, IP55, 2850r.p.m	1
	④B4	PH un brīvā hlora Redox testēšanas un automātiskās dozēšanas sistēma ar membrānas sūkņiem 4l/h 5bar. Flokulanta automātiskais dozators Vario, Algacida automātiskais dozators Vario	1
	⑤B5	Siltummainis 75kW ar elektronisko termoregulatoru, no nerūsējoša tērauda AISI-316 ar bronzas - PVC saskrūvēm (Pahlen, Zviedrija)	1
	⑥B6	UV dezinficējoša lampa Q-80m3/h, 1,8 kW, DN125, nerūsējoša tērauda korpusā AISI 316, vadības panelis ar mikroprocesoru un LCD displeju (Bio-UV,Francija)	1
	⑦B7	Pārplūdes tvertnes ,3 m3	4
	⑧B8	Aktīvās ogles filtrs ø 520 mm	1
	⑨B9	Priekšfiltrs	2


Pārplūdes bāka (3m³)




Peldbaseina filtrs Ø1400 mm



Bērnu baseina filtrs Ø1200 mm



nodrošina ģenerāluzņēmējs (zaļš)

Objekts: Peldbaseinu ūdens cirkulācijas un filtrācijas aprīkojuma nomaiņa Daugavpils Valsts ģimnāzijas ēkā Cietokšņa ielā 33, Daugavpili				Atbildīgais projektētājs: Ernestīnes iela 24-4, Rīga LV-1046, Reģ.Nr. LV 40003673904 Tālrunis: +371 7201880; 7201882; Fakss: +371 7201881, luisiv@luisiv.lv			
Amats	V., Uzvārds	Paraksts	Datums	Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas dome reģ. Nr.90000077325 K.Valdemāra iela 1, Daugavpils	Stadija	Lapa	Lapas
					TP	TP 3	TP 14
Darba vad.	J. Bebrīns			Rasējums: Baseinu aprīkojuma izvietojums tehniskajā telpā/griezumā	 LATINWEST 12-76 Ūdens, LV-1007, Rīga, Latvija		
Izstrād.	K. Baņģis		06.06.2017				