


Uzstādāmais aprīkojums baseinu tehniskajā telpā

Pozīcija	apzīm	Aprīkojuma nosaukums	skaitls
PELDBASEIŅS 10 X 25	①	Kvarca smiltis filtrs Ø 1400 mm, filtr slāņa augst. 1,0 m ar 5 aizbīdīto kolektoru .	3
	②	Metāla cirkulācijas sūkņis 48m³/h, 3~, 2,2 kW, IP55, 2850r.p.m	3
	③	Metāla skalošanas sūkņis 71 m³/h, 3~, 4,9kW, IP55, 2850r.p.m	1
	④	PH un brīvā hlora Redox testēšanas un automātiskās dozēšanas sistēma ar membrānas sūkņiem 4l/h 5bar. Flokulanta automātiskais dozators Vario, Algacida automātiskais dozators Vario	1
	⑤	Siltummainis 120kW ar elektronisko termoregulatoru, no nerūsējoša tērauda AISI-316 ar bronzas - PVC sakurvēm (Pahlen, Zviedrija)	2
	⑥	UV dezinficējošā lampa Q-140m3/h, 1,8 kW, DN150, nerūsējošā tērauda korpusu AISI 316, vadības panelis ar mikroprocesoru un LCD displeju	1
	⑦	Pārplūdes tvertnes ,3 m3	6
	⑧	Aktīvās ogles filtrs ø 760 mm	1
	⑨	Priekšfiltrs	3


Uzstādāmais aprīkojums baseinu tehniskajā telpā

Posīcija	apzīm	Aprīkojuma nosaukums	skaitls
BĒRNU BASEINS 10 X 5	(B1)	Kvarca smīlu filtrs Ø 1200 mm, filtr slāņa augst. 1.0 m ar 5 aizbīdņu kolektoru .	1
	(B2)	Metāla cirkulācijas sūkņis 33 m³/h, 3~, 2.2 kW, IP55, 2850r.p.m	1
	(B3)	Metāla skalošanas sūkņis 58 m³/h, 3~, 3.7 kW, IP55, 2850r.p.m	1
	(B4)	PH un brīvā hlora Redox testēšanas un automātiskās dozēšanas sistēma ar membrānas sūkņiem 4l/h 5bar. Flokulanta automātiskais dozators Vario, Algacida automātiskais dozators Vario	1
	(B5)	Siltummainis 75kW ar elektronisko termoregulatoru, no nerūsējoša tērauda AISI-316 ar bronzas - PVC sakrūvēm (Pahlen, Zviedrija)	1
	(B6)	UV dezinficējošā lampa Q-80m3/h, 1.8 kW, DN125, nerūsējošā tērauda korpusu AISI 316, vadības panelis ar mikroprocesoru un LCD displeju (Bio-UV, Francija)	1
	(B7)	Pārplūdes tvertnes ,3 m3	4
	(B8)	Aktīvās ogles filtrs Ø 520 mm	1
	(B9)	Driekšfiltrs	2


Pārplūdes bāka (3m³)







Peldbaseina filtrs Ø1400 mm



Bērnū baseina filtrs Ø1200 mm



nodrošina ģenerāluzņēmējs (zaļš)

Objekts:				Atbildīgais projektētājs:			
Peldbaseinu ūdens cirkulācijas un filtrācijas aprīkojuma nomaiņa Daugavpils Valsts ģimnāzijas ēkā Cietokšņa ielā 33, Daugavpils				 Ernestīnes iela 24-4, Rīga LV-1046, Reģ.Nr. LV 40003673904 Tālrunis: +371 7201880; 7201882, Fakss: +371 7201881, lussiv@lussiv.lv			
Amats	V., Uzvārds	Paraksts	Datums	Pasūtītājs:	Stadija		
				Daugavpils pilsētas dome reģ. Nr.90000077325 K.Valdemāra iela 1, Daugavpils	Lapa		
					TP		
				Rašējums:	TP 2		
					TP 14		
Darba vad.	J.Bebriņš			Bāzeinu aprīkojuma izvietojums tehniskajā telpā			
Izstrād.	K. Balhāns		06.06.2017				
				 12-76 ūdens, LV-1007, Rīga, Latvija			