



PIEZĪMES:

1. Izmantot "A" tipa diferenciālo aizsardzību, ja nav norādīts citādi.
2. Sadalnes ir individuāli komplektējamas atbilstoši standartiem EN60947-2 un EN61439.
3. Sadalnē atstāt 30% rezervi - brīvas vietas un pieslēguma rezervei.

IZMAIŅAS	PIEZĪMES			IZMAIŅAS IZDARĪJA	PARAKSTS	DATUMS
<div>SIA "SIM PROJECT"</div> <div>Hāpsalas iela 1 k-1 -12, Rīga, LV-1005</div> <div>Reģ. Nr.: 50103912741</div> <div>Tālr.: +371 28659905</div> <div>info.simproject@gmail.com</div>				PASŪTĪTĀJS		PASŪTĪJUMA NR.
				DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME		LV-67
				Reģ.nr. 90000077325, K.Valdemāra iela 1 , Daugavpils		
				ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS		
				SIA "LŪSIS V"		
Reg.Nr. LV40103502004, Būvkom. reģ. Nr.: 9450-R, Ernestīnes iela 24-4, Rīga, LV-1046, Latvija, Tālr.: 67201880						
BŪVOBJEKTS				J. Pilsudska Daugavpils valse poļu ģimnāzija ēkas		
				Marijas iela 1E, Daugavpils, LV-5404		
				energoefektivitātes paaugstināšana un mācību vides uzlabošana		
DARBA RASĒJUMS		DATUMS				
				BŪVPROJEKTA DAĻA		STADIJA
				ELEKTROAPGĀDE, IEKŠĒJIE TĪKLI		LAPA
BPDV	I.Semjonovs					BP
Projektēja	O.Frolovs					2.4
Projektēja	V.Kravcovs			RASĒJUMS		LAPAS
				Sadalnes SS11 principiālā elektriskā shēma		
						MARKA
						EL
						MĒROGS
						b/m
						ARHĪVA NR.
						127/2017