

J. PILSUDSKA DAUGAVPILS VALSE POĻU ĢIMNĀZIJA ĒKAS  
ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA UN MĀCIBU VIDES UZLABOŠANA,  
MARIJAS IELA 1E, DAUGAVPILS, LV-5404

**UGUNSDZĒSĪBAS AUTOMĀTIKAS SISTĒMAS**

**Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma**

**Materiālu specifikācija**

Nr.	Materiālu specifikācija.	Iekārtas tips, marka.	Mērv.	Daudz.
1	2	3	4	5
1	Adrešu ugunsdzēsības signalizācijas kontroles panelis (ar FX-MC2 un FX-PSB platēm un transformatoru)	FXM/3NET-LV	kompl.	1
2	FX-NET paneļa AP200-serijas 2 cilpu plate	FX-SLC	gab.	1
3	Konfigurācijas programma	FX NET	kompl.	1
4	Licenses atslēga	FX/ESA	kompl.	1
5	Akumulatoru skapis (4x12Ah)	FXM-BAT	gab.	1
6	Akumulātoru baterija 12Ah/12VDC	EUROPOWER EMU	gab.	4
7	Adrešu kombinētais dūmu / siltuma detektors	ESMI 22051TE	gab.	45
8	Adrešu kombinētais dūmu / siltuma detektors ar izolatoru	ESMI 22051TEI	gab.	7
9	Adrešu dūmu detektors	ESMI 22051E	gab.	20
10	Adrešu dūmu detektors ar izolatoru	ESMI 22051EI	gab.	2
11	Adrešu temperatūras izmaiņas detektors	ESMI 52051RE	gab.	6
12	Adrešu temperatūras izmaiņas detektors ar izolatoru	ESMI 52051REI	gab.	4
13	Standarta detektoru pamatne	B501AP	gab.	84
14	Adrešu rokas trauksmes poga ar izolatoru, IP24D	MCP5A	gab.	7
15	Adrešu sirēna ar strobu un izolatoru	WSS-PR-I33	gab.	31
16	Montāžas profils sirēnām, IP24C, V/A	B501AP	gab.	30
17	Montāžas profils sirēnām, IP65, V/A	WPW-E10	gab.	1
18	Gaismas indikatori priekš piekārtu griestu detektoriem	NLY-91200	gab.	16
19	Adrešu vadības modulis ar izolatoru (1 izeja)	EM201E	kompl.	2
20	Adrešu vadības modulis ar izolatoru (1 izeja) 240V tīklam uz DIN sliedes	EM201E-240-DIN	kompl.	4
21	Barošanas bloks relejam		kompl.	2
22	Automātslēdzis B6A relejam		gab.	6
23	Montāžas kārba relejiem E30		kompl.	4
24	Kabelis JE-H(St)H FE 180 PH30	2x1.0	m	1100
25	Kabelis NHXCH FE180/E30	3x2.5	m	50
26	Instalācijas caurule d-16mm	Evopipes	m	450
27	Instalācijas caurule gofrēta d-16mm	Evopipes	m	150
28	Ugunsdrošais pildījums	Iekļauts EL sadaļā		
29	Aerosols dūmu detektoru testēšanai 250ml	Solo A3	gab.	1
30	Detektoru marķēšanas lenta, L=5m		gab.	2
31	Montāžas materiāli		kompl.	1

\* Projektā rekomendētie materiālu tipi var tikt nomainīti pret izstrādājumiem ar ekvivalentu vai augstāku kvalitāti, saskaņojot to ar projekta autoru un pasūtītāju.

Sastādīja: \_\_\_\_\_  
/ I.Semjonovs /