



Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils ūdens"

Vienotais reģistrācijas Nr.41503002432
PVN reģistrācijas Nr.LV41503002432
Ūdensvada iela 3, Daugavpils
LV - 5401

Tālrunis + 371 654-44565
Fakss + 371 654-25547
e-pasts kontakti@daugavpils.udens.lv

AS "Swedbank"
konta Nr.
LV65HABA0001408050860

Daugavpilī

30.10.2017

Nr.

13-4/131

Uz

Nr.

Daugavpils pilsētas dome
Reģ.Nr. 90000077325
Kr.Valdemara ielā 1, Daugavpilī
LV - 5401

*TN objektam "Tribīņu izbūve un moduļu ēku
novietošana pie esošā futbola laukuma
Stadiona ielā 1, Daugavpilī"*

Tehniskie noteikumi

1. Pirms projektēšanas darbu uzsākšanas, sagatavot topogrāfisko uzmērījumu ar vertikālajām atzīmēm, pazemes inženiertīkliem un zemes iecirkņu robežām apjomos, kuri ir pietiekami projekta veiksmīgai izstrādāšanai.
2. Izstrādāt būvprojektu atbilstoši LR MK Noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, LR MK Noteikumiem Nr. 253 „Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”, LBN 208-15 “Publiskas būves”, LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība”, LBN 222-15 „Ūdensapgādes būves”, LBN 223-15 „Kanalizācijas būves”, LBN 221-15 „Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”, „Aizsargjoslu likumam”, LBN 008-14 „Inženiertīklu izvietojums”, „Būvniecības likumam” un citiem spēka esošiem normatīviem dokumentiem.
3. Izstrādāto būvprojektu saskaņot ar SIA „Daugavpils ūdens” un citiem inženiertīklu turētājiem un trešajām personām, atbilstoši LR MK noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”.
4. Saskaņotā būvprojekta vienu eksemplāru iesniegt SIA ”Daugavpils ūdens”, kā arī nodot to digitālā veidā.

ŪDENSAPGĀDEI

1. Pieslēgšanu veikt pie esošajiem iekšējiem ūdensvada tīkliem objektā Stadiona ielā 1 (pēc ūdensmērītāja).
2. Pārbaudīt esošo ūdensvada tīklu (diametru saskaņā ar LBN 222-15 normām un tehnisko stāvokli), nepieciešamības gadījumā pārlīkt.
3. Pārbaudīt esošu ūdens komercuzskaites mezglu atbilstoši aprēķinātam ūdens patēriņam, nepieciešamības gadījumā paredzēt esošā ūdens uzskaites mezgla nomaīnu. Jānodrošina


ūdens uzskaitē objektā Stadiona ielā 1, saskaņā ar LBN 222-15 un LBN 201-15 normām. Uzstādīšanas detaļas precizēt un saskaņot ar SIA "Daugavpils ūdens" būvprojekta izstrādāšanas gaitā.

4. Ūdensvada ievadu (diametrs) ieprojektēt pēc aprēķina, saskaņā ar LBN 222-15 normām.
5. Ievada ielikšanas dziļumu paredzēt saskaņā ar LBN 222-15 normām.

KANALIZĀCIJAI

1. Pieslēgšanu veikt pie esošajiem iekšpagalma kanalizācijas tīkliem objektā Stadiona ielā 1.
2. Iztīrīt un veikt esošās kanalizācijas skalošanu, pārbaudīt esošo kanalizācijas tīklu un aku tehnisko stāvokli, nepieciešamības gadījumā pārlīkt.
3. Kanalizācijas tīklus (diametrs) ieprojektēt pēc aprēķina, saskaņā ar LBN 223-15 normām.
4. Jaunajām akām, ja projektētāji paredz tās no dzelzsbetona, jābūt veiktai hidroizolācijai no abām pusēm.
5. Lūkām ir jābūt izgatavotām no kaļamā ķeta un jāatbilst EN124 standarta prasībām.
6. Lietus kanalizācijas novadīšanai TN pieprasīt DPPI KSP (Saules ielā 5 a).

SIA "Daugavpils ūdens"
Valdes loceklis



Ģ.Kolendo

Čiževska 65422552, 29359519