

Skaidrojošais apraksts

Projekts izstrādāts saskaņā ar LBN 262-15 "Elektronisko sakaru tīkli", LR Vispārīgo būvnoteikumu un Ministru kabineta noteikumu Nr.1069 "Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietošanu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās" prasībām.

Lai savienotu moduļu ēkas ar Olimpisko centru projektā 1. kartā paredzēta kabeļu kanalizācijas izbūve.

Kabeļu kanalizācijas ierīkošanu veikt ar plastmasas caurulēm Ø100mm. Caurules guldīt zemē 0.80m dziļumā no zemes virsmas, zem braucamās daļas - 1.20m dziļumā no ceļa seguma virsmas; šķērsojumus ar sakaru un spēka kabeļiem veikt ar rokām, saskaņā ar rasējumiem. Visā tranšejas garumā (200mm virs kanalizācijas caurulēm) guldīt signāl lentu.

Iesākot zemes darbus, precizēt kabeļu trases un esošo pazemes inženierkomunikāciju izvietošanu. Zemes darbus izpildīt ieinteresēto organizāciju pārstāvju klātbūtnē.

Projekta daļas vadītājs

V. Hlopoks