


N* p/k	Materiālu un iekārtas nosaukums un tehniskais raksturojums	Kods	Artikuls	Mēr- vie- nība	SK.	Piezīmes
1.	Ugunsdrošības signalizācijas panelis (kompl. ar gala el.)	EN-54	J 408-8	gab.	1	Komplekts
	8 zonas, LCD displejs					
2.	Akumulators 12V dc 7Ah			gab.	2	
3.	Relejs 24V DC , 3NO+3NC k. ar apvalku			kompl.	1	
4.	Trauksmes signālu "RAIDĪTĀJS" uz CNP. ** (precizēt ar PASŪTĪTĀJU)			kompl.	1	
5.	Dūmu (optiskais) detektors , komplektā ar bāzi 24V, IP43, -10..+60°C, EN 54-7:2000			kompl.	16	T.sk. 1 gab. rezervē
6.	Iznēsams indikators			gab.	3	
7.	Trauksmes poga KAC, NO kontakts, EN-54			gab.	2	
8.	Caurspīdīgs vāks/stikls trauksmes pogai			gab.	2	
9.	Sirēna 24V, 100dB, IP54/IP65 iekšējai uzstādīšanai			gab.	2	
10.	Sirēna 24V, 100dB, IP54/IP65 ārējai uzstādīšanai			gab.	1	
11.	Sistēmas programmēšana, regulēšana, testēšana			kompl.	1	
12.	Kabelis ar vara dzīslām , vītais paris		1x2x0.8	m	80	
13.	Ugunsizturīgs kabelis ar vara dzīslām E180, vītais paris		1x2x0.8	m	40	
14.	Ugunsizturīgs kabelis ar vara dzīslām E180		..2x1,5mm2	m	2	
	Montāžas materiāli.					
1.	Kabeļu kanāls komplektā ar savienojumiem 60x30			m	3	
2.	PVH caurule (gluda)-pārejām cauri sienām, stāvvadiem	Dn=20		m	3	
3.	Gofrēta PVH caurule	Dn=20		m	40	
4.	Kabeļu marķēšanas lenta - rullis			gab.	1	
5.	Montāžas materiālu komplekts kabeļu stiprināšanai			kompl.	1	
6.	Ugunsizturīgo materiālu komplekts (kabeļu pārejus cauri sienām un pārsegumiem aizdarīšanai)			kompl.	1	

Piezīmes: 1. p. Nr. 1, 2, 3, 4, 10 - ja būvdarbi sākas no 2. stāva.

Pasūtītājs: Latgales Centrālā bibliotēka. Rīgas iela 22a, Daugavpils, LV-5401				Objekts: LCB filiāle Jaunbūves bibliotēka.		Pasūtījums: Nr. 396 - 2015		
Daļas vad.	I. Kuzmina		06 2015	Adrese: 18.novembra iela 161, Daugavpils, LV-5401		Stadija	Lapa	Lapas
Izstrādāja	I. Kuzmina		06 2015			TP	UAS.IS-5	
Mērogs	-			Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma. Iekārtu un materiālu specifikācija. 2.stāvs		 SIA "Arhitekta L. Ēmīta darbnīca" Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 2256-R		
INV. Nr.								