

ES-1

Pu=30,17 kW
Pa=15,61 kW
Ia=23,71A

Uzstādīšanas veids: sienas nišā, z/a
Aizsardzības klase: IP40, moduļu sk. 3x12
Kabeļu ievads/izvads: augša/augša
Rezerve: 20% vietas rezerve sadalnē

400/230V

| Aparatūra, tehniskie raksturlielumi | | | | N PE | Kabelis, marka, šķērsgr. mm2 | Kabeļa garums, m | Patērētājs | Apzīmējums, skaits | Patērētāja jauda, kW |
|---|--|--|--|------|------------------------------|------------------|---|--------------------|----------------------|
| <div>L1, L2, L3</div> <div>turpinājums 2.lapā</div> | | | | | Cu/Al | - | levada kabelis no esošajiem ēkas elektrotīkliem | | |
| | | | | | V20/C3+NPE | | Pārsprieguma novadītājs C klase | | |
| | | | | | NYM-J-3x2,5 | 18 | Ventilācijas iekārta PN-1 telpas 1 griestos. | 2 | 2,87 |
| | | | | | NYM-J-3x2,5 | 24 | Dzesētāja kompresors K1 ārpusē pie sienas | 2 | 3,0 |
| | | | | | NYM-J-3x1,5 | 50 | Kondicionieri telpā 1 | 2 | 0,1 |
| | | | | | NHXX-J FE180 E30 2x1,5 | ? | Atslēgšana no UAS ugunsgrēka gadījumā | | |
| | | | | | NYM-J-3x2,5 | 18 | 230 V PC rozetes grīdas kārbā administrācija | 4 | 2,0 |
| | | | | | NYM-J-3x2,5 | 14 | 230 V PC rozetes grīdas kārbā informācija | 4 | 2,0 |
| | | | | | NYM-J-3x2,5 | 24 | 230 V kontaktrozetes X-BOX pieslēgumam | 6 | 2,0 |
| | | | | | NYM-J-3x2,5 | 60 | 230 V kontaktrozetes telpā 1. | 10 | 1,5 |
| | | | | | NYM-J-3x2,5 | 34 | 230 V kontaktrozetes telpās 1,2,3. | 10 | 1,5 |
| | | | | | NYM-J-3x2,5 | 10 | 230 V kontaktrozete caurteces sildītājs t.3. | 1 | 3,5 |
| | | | | | NYM-J-3x2,5 | 20 | 230 V PC rozetes telpā 1, galdā 1. | 4 | 2,0 |
| | | | | | NYM-J-3x2,5 | 22 | 230 V PC rozetes telpā 1, galdā 2. | 4 | 2,0 |
| | | | | | NYM-J-3x2,5 | 24 | 230 V PC rozetes telpā 1, galdā 3. | 4 | 2,0 |
| | | | | | NYM-J-3x2,5 | 26 | 230 V PC rozetes telpā 1, galdā 4. | 4 | 2,0 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|------------|----------|-----------|--|--|--|---|-------------|-----------------|
| | | | | Pasūtītājs: Latviešu Kultūras centrs. Reģ.Nr.90000077556. Rīgas iela 22a, Daugavpils, LV-5401 | | | Projektētājs: <i>LEE A Sertifikācijas departaments</i> Arnis Graudiņš <i>Elektroprakses sertifikāts Nr.3-01037</i> | | |
| | | | | Rasējuma nosaukums: | | | Stadija | Lapa | Lapu sk. |
| | Uzvārds | Paraksts | Datums | ELEKTROSADALNES ES-1 PRINCIPIĀLĀ SHĒMA. | | | BP | EL-2 | 1(2) |
| EL daļas vad.: | A.Graudiņš | | 14.12.17. | | | | Pasūtījuma Nr. 476-2017 | | |
| Izstrādāja : | A.Graudiņš | | 14.12.17. | Būvprojekts: | | | SIA "Arhitekta L.Šmita darbnīca" Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 2256-R | | |
| | | | | Vienības Nama Ziemeļu spārna | | | | | |
| | | | | 1.stāva telpu vienkāršota atjaunošana. Adrese: Rīgas iela 22a, Daugavpils, LV-5401 | | | | | |