



TELPU EKSPLIKĀCIJA

Nr.p.k.	Nosaukums	Platība (m²)
1	Telpa	153,30
2	Priekštelpa	8,40
3	WC	2,00
4	Vestibils	59,10
KOPĀ:		222,80

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

1.1	ROL-0 Ø200	Apaļa gaisa vada diametrs, mm
1.2	ROL-315/90-3	Gaisa pl. sadalītājs - izmērs, mm
1.3	UTT-315	Siltināts apaļa pieslēguma regulēšanas vārsts. Kods - diametrs, mm
1.4	SLCBU 500	Apaļa pieslēguma trokšņu slāpētājs. Kods - diametrs, mm

PIEZĪMES

2.1	Pieplūdes sistēmas gaisa vadus no gaisa iepemšanas restes līdz gaisa apstrādes agregātam izolēt ar siltumizolāciju, b=100mm, un pārklāt ar PVC.		
2.2	Nosūces sistēmas gaisa vadus no gaisa apstrādes agregāta līdz gaisa izmešanas restei izolēt ar siltumizolāciju, b=50mm, un pārklāt ar PVC.		

BŪVPROJEKTA DAĻAS/SADALĀS IZSTRĀDĀTĀJS



B.P.daļas.Vad.	A. Ikaunieks	15.12.2017
Projektēja	A. Ābele	15.12.2017

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS

SIA "Arhitekta L. Šmita darbnīca"
Reģ. Nr. 40103130930

OBJEKTS

Tehniskā projekta izstrāde Latviešu
kultūras centra vajadzībām.
Rīgas iela 22a. Daugavpils

LAPAS NOSAUKUMS/

Ventilācija.
Pirmā stāva plāns.

REG. Nr./	472-2017		
ARH. Nr./	14-2017.2		
STADIJA/	VA		
MARKA/	AVK		
LAPA/	03	LAPAS/	03
MĒROGS/	1:100		
REVĪZIJA/	LAPAS NR./		13