

Nr. p.k.	Materiālu un iekārtas nosaukums, tehniskais rakstorojums.	Iekār- tas tips, mark a	Mērvie- nība	Skaits	Piezīmes
1	2	3	4	5	6
1.	Automatiskais slēdzis 3 polu, In=40A/C		gab.	1	
2.	Automatiskais slēdzis 3 polu, In=32A/C		gab.	1	
3	Automatiskais slēdzis 3 polu, In=25A/C		gab.	1	1.stāvam
4	Skapis virsapmetuma montāžai, IP43, kompl. ar PE+N kopn., DIN montāžas līstei, automat.sl. Inom = (16-63) A		kompl.	1	El.sadales telpā, izmērus precizēt
5	Elektroskaititajs , 400/230V, 0,8-80A		gab.	1	Kontrol-uzskaite
6	SS -2-1 Spēka sadalnes korpuss virsapmetuma montāžai, IP 23, kompl. ar PE+N kopn., DIN montāžas līstēm, ar slēdzeni	Uz 36 mod.	kompl.	1	
7	Ievada slēdzis 3 polu, In=45A		gab.	1	
8	Automatiskais slēdzis 1 polu, In=6A/C		gab.	7	
9	Automatiskais slēdzis 1 polu, In=10A/C		gab.	2	
10	Automatiskais slēdzis 1 polu, In=16A/C		gab.	14	
11	Automatiskais slēdzis ar noplūdes stravas kontroli , 1 fāzes līn., 25A/30mA		gab.	1	
12	Kontakts Usp.=230V, P = līdz 2kW, 2NO+2 NC kont.		kompl.	2	
13	Slēdzis 1 pola, 16A, 250V, zemapmet. uzstād., ar ramiti		gab.	13	
14	Slēdzis 2 polu, 16A, 250V, zemapmet. uzstād., ar ramiti		gab.	6	
15	Vienvietīga kontaktligzda z/apm. uzstādīšanai ,230V, 16A, IP20		gab.	8	
16	Divvietīga kontaktligzda z/apm. uzstādīšanai ,230V, 16A, IP20		gab.	12	
17	Trīsvietīga kontaktligzda z/apm. uzstādīšanai ,230V, 16A, IP20		gab.	6	
18	Cietrvietīga kontaktligzda z/apm. uzstādīšanai ,230V, 16A, IP20		gab.	11	
19	Kontaktligzda z/apm. uzstādīšanai ,230V, 16A, IP44		gab.	3	
20	Ramitis – 1 gab.		gab.	8	
21	Ramitis – 2 gab.		gab.	12	
22	Ramitis – 3 gab.		gab.	6	
23	Ramitis – 4 gab.		gab.	11	
24	1 viet. montāžas kārba slēdzim vai kontaktligzdai , z/apm.		gab.	14	
25	2 viet. montāžas kārba slēdzim vai kontaktligzdai , z/apm.		gab.	16	
26	3 viet. montāžas kārba kontaktligzdai , z/apm.		gab.	6	
27	4 viet. montāžas kārba kontaktligzdai , z/apm.		gab.	11	
28	Savienošanas kārba		gab.	26	
29	PVH caurule (gluda) – pārējām cauri sienām, pārsegumiem, halogēnbrīvas	D=32	m	8	
30	PVH caurule (gluda) – pārējām cauri sienām, halogēnbrīvas	D=20	m	10	
31	Gofrēta PVH caurule, halogēnbrīvas	D=20	m	40	
32	Montāžas materiālu komplekts kabeļu stiprināšanai		kompl.	1	
33	Montāžas materiālu komplekts gaismekļu uzstādīšanai		kompl.	1	
34	Ugunsizturīgo materiālu komplekts(kabeļu pārēju cauri sienām un pārsegumiem aizdarīšanai		kompl.	1	
Pasūtītājs: Latgales Centrālā bibliotēka. Rīgas iela 22a, Daugavpils, LV-5401		Objekts: LCB filiāle "Jaunbūves bibliotēka" Adrese: 18.novembra ielā 161, Daugavpils		Pasūtījums Nr. 396-2015	
				Stadija	Lapa
Daļas vad.		I.Kuzmina	06 2015	TP	EL.IS-10
Izstrādāja		I.Kuzmina	06 2015	SIA "Arhitekta L.Šmita darbnīca Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 2256-R	
Mērogs		b/m			
Inv.Nr.					
		Elektroapgāde. Iekšējie tīkli. Iekārtu un materiālu specifikācija. 2.stāvs			