



## Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils ūdens"

Vienotais reģistrācijas Nr.41503002432  
PVN reģistrācijas Nr.LV41503002432  
Ūdensvada iela 3, Daugavpils  
LV - 5401

Tālrunis + 371 654-44565  
Fakss + 371 654-25547  
e-pasts kontakti@daugavpils.udens.lv

AS "Swedbank"  
konta Nr.  
LV65HABA0001408050860

Daugavpilī

29.05.2017 Nr. 13-4/069

Uz \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_

**Daugavpils pilsētas dome**  
**Reģ.Nr. 90000077325**  
**Kr.Valdemara ielā 1, Daugavpilī**  
**LV - 5401**

*TN objektam "Kempinga izveide Aleksandra ielā,  
Daugavpilī"*

### Tehniskie noteikumi

1. Pirms projektēšanas darbu uzsākšanas, sagatavot topogrāfisko uzmērījumu ar vertikālajām atzīmēm, pazemes inženiertīkliem un zemes iecirkņu robežām apjomos, kuri ir pietiekami projekta veiksmīgai izstrādāšanai.
2. Izstrādāt būvprojektu "Kempinga izveide Aleksandra ielā, Daugavpilī" atbilstoši LR MK Noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, LR MK Noteikumiem Nr. 551 „Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi”, LBN 208-15 “Publiskas būves”, LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība”, LBN 222-15 „Ūdensapgādes būves”, LBN 223-15 „Kanalizācijas būves”, LBN 221-15 „Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”, „Aizsargjoslu likumam”, LBN 008-14 „Inženiertīklu izvietojums”, „Būvniecības likumam” un citiem spēkā esošiem normatīviem dokumentiem.
3. Izstrādāto būvprojektu saskaņot ar SIA „Daugavpils ūdens” un citiem inženiertīklu turētājiem un trešajām personām, atbilstoši LR MK noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”.
4. Saskaņotā būvprojekta vienu eksemplāru iesniegt SIA "Daugavpils ūdens", kā arī nodot to digitālā veidā.

### ŪDENSAPGĀDEI

1. Objekta pieslēgšanu paredzēt SIA „Daugavpils ūdens” ūdensapgādes ķeta tīkliem D100 mm Aleksandra ielā. Līdz sarkanai līnijai objektā paredzēt noslēdzošo armatūru. Uzstādīšanas detaļas precizēt un saskaņot ar SIA "Daugavpils ūdens" būvprojekta izstrādāšanas gaitā.
2. Ūdensvada ievadu (diametrs) ieprojektēt pēc aprēķina, saskaņā ar LBN 222-15 „Ūdensapgādes būves”, LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība” normām.

01.06.2017




3. Uz ūdensvada pievada piederības robežas izbūvēt ūdensmērītāju aku, kurā var iebūvēt ūdens patēriņa uzskaites mezglu komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanai. Uzstādīšanas detaļas precizēt un saskaņot ar SIA "Daugavpils ūdens" būvprojekta izstrādāšanas gaitā.
4. Paredzēt ievadu no polietilēna (PE, HDPE u. tml.) caurulēm.
5. Ievada ielikšanas dziļumu paredzēt saskaņā ar LBN 222-15 normām.

### KANALIZĀCIJAI

1. Pieslēgšanu veikt pie esošajiem kanalizācijas tīkliem PP D250mm, kanalizācijas akā D1000mm Aleksandra ielā (pie ēkas Aleksandra ielā 3).
2. Kanalizācijas tīklus (diametrs) ieprojektēt pēc aprēķina, saskaņā ar LBN 223-15 normām.
3. Ierīkot izvadu no plastmasas caurules (PVC, PP un tml.).
4. Pievienojot ēku kanalizācijas tīkliem, ēkā paredzēt sadzīves kanalizācijas vēdināšanu.
5. Jaunajām akām, ja projektētāji paredz tās no dzelzsbetona, jābūt veiktai hidroizolācijai no abām pusēm.
6. Lūkām ir jābūt izgatavotām no kaļamā ķeta un jāatbilst EN124 standarta prasībām.
7. Lietus kanalizācijas novadišanai TN pieprasīt DPPI KSP (Saules ielā 5 a).

Pēc objekta pieslēgšanas SIA „Daugavpils ūdens” ūdensvada un kanalizācijas sistēmai jānoslēdz līgums ar SIA „Daugavpils ūdens” ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanai.

SIA "Daugavpils ūdens"  
Valdes loceklis



G.Kolendo

Čiževska 65422552, 29359519