


2. STĀVA PLĀNS, M 1:100



TELPU EKSPLIKĀCIJA


| TELPA Nr. | TELPA NOSAUKUMS | PLATĪBA, M² |
|-----------|-----------------|-------------|
| 2.01 | KABINETS | 17.9 |
| 2.02 | ATPŪTAS TELPA | 37.3 |
| 2.03 | WC PRIEKŠTELPA | 6.7 |
| 2.04 | WC | 2.1 |
| 2.05 | WC | 2.2 |
| 2.06 | UZGAIDĀMĀ TELPA | 7.4 |
| 2.07 | KABINETS | 35.6 |
| 2.08 | KABINETS | 19.3 |
| 2.09 | ARHĪVS | 7.0 |
| 2.10 | KABINETS | 36.1 |
| 2.11 | KABINETS | 17.2 |
| 2.12 | KABINETS | 17.6 |
| 2.13 | KABINETS | 25.5 |
| 2.14 | KABINETS | 23.7 |
| 2.15 | KABINETS | 23.3 |
| 2.16 | GAITENIS | 32.2 |
| 2.17 | GAITENIS | 22.5 |
| 2.18 | KABINETS | 23.2 |
| 2.19 | KABINETS | 12.2 |
| 2.20 | KABINETS | 13.1 |
| 2.21 | KĀPŅU TELPA | 5.3 |
| 2.22 | HALLĒ | 15.9 |
| KOPĀ: | | 403.3 |

APZĪMĒJUMI

| Nosaukums | Apzīmējums | Nosaukums | Apzīmējums |
|-------------------------------|------------|---------------------------|------------|
| Turpgaitas cauruļvads | Ø28 | Lodveida noslēgvārsts | ⋈ |
| Atpakaļgaitas cauruļvads | Ø28 | Balansēšanas vārsts | ⋈ |
| Diametra maiņa | ➔ | Automātiskais atgaisotājs | ⬆ |
| Kondensāta novadišanas līnija | Ø20 | Ūdens izlaišanas ventils | ⬆ |
| Trisceļu vārsts ar motoru | ⋈ | | |

PIEZĪMES

- Augstuma atzīmes metros, pārējie izmēri mm.
- Būvuzņēmējam pirms jebkura darba uzsākšanas ir jāpārliedz par rasējumu sniegtajiem izmēriem un neatbilstības vai pretrunu gadījumā pirms darbu uzsākšanas ir jāgriežas pie būvprojekta autoriem neskaidrību novēršanai.
- Augstuma atzīmes precizēt uz vietas.
- Kondensāta izvadišanu montēt ar drenāžas PVC caurulēm zem leņķa 0.02gr. uz tuvāko ū/k stāvvadu.
- No katra iekšējā bloka kondensāta izvadišanu montēt caur sifonu ar sūkņa palīdzību.
- Aukstumapgādes cauruļvadus izolēt ar pretkondensātā izolāciju.
- Redzamās vietās aukstumapgādes / drenāžas caurules noslēgt ar dekoratīviem PVC penāļiem.

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------|----------------|---------|--------|----------------------------|-------|
| <div><div>ARHITEKTU BIROJS REM PRO LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904 Būvkomersanta reģ.Nr. 4827-R Mūlās 1a, Rīga, LV-1010, Latvija tālr./fax. 67213941, e-mail: riga@rem.lv 18. Novembra 37a, Daugavpils, LV-5401, Latvija tālr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv</div></div> | | | | Pasūtītājs: SIA"DAUGAVPILS ŪDENS", reģ.Nr.41503002432 | | | | Pasūtījuma Nr. 18DUDENS | |
| ENERGOFĒKŒVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS KAPITĀLSABIEDRĪBAS ĒKĀ ŪDENSVADA IELĀ 3, DAUGAVPILĪ. ADMINISTRĀCIJAS ĒKA | | | | | | | | | |
| AMATA NOSAUKUMS VĀRDS, UZVĀRDS PARAKSTS DATUMS | | | | GAISA DZESĒŠANA. 2. STĀVA PLĀNS | | | | | |
| AVK.DAĻ. VAD. O.NOVIČKIS 05.2018. | | | | ARHĪVA REGISTRĀCIJAS NR. | RASĒJUMA MARKA | STADIJA | MĒROGS | LAPA | LAPAS |
| | | | | REM_0218 | AVK | AK | 1:100 | 12 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |