

SPECIFIKĀCIJA					
Nº	Nosaukums	TIPS	Mēr.	Daudz.	Piezīmes
1	2	3	4	5	6
	Ievada mezgls				
1	Tērauda ventilis metināmais	Dn50	gab.	2	Naval (PN25)
2	Atloku filtrs	Dn50	gab.	1	
3	Spiediena krituma regulators	Cabero CRD 122D 2311 25/150-25W; kvs10; DN25	gab.	1	
4	Siltumskaitītājs	Qn=6m3/h; Dn25 Qmax=12m3/h Q=7,632m3/h	gab.	1	
5	Manometrs	16 bar	gab.	3	
6	Bimetāliskais termometrs	0-120° C	gab.	2	
	Apkures siltummaiņa kontūrs				
7	Tērauda ventilis metināmais	Dn32	gab.	2	Naval (PN25)
8	Plākšņu siltummainis	"SONDEX" SL32-BR28-50-TLA; N=48,2kW	gab.	1	"SONDEX"
9	Karsta ūdens skaitītājs	Dn15 q3=1,5 m3/h 90 °	gab.	1	
10	Atloku filtrs	Dn15	gab.	1	
11	Atloku filtrs	Dn40	gab.	1	
12	Izplēšanas trauks	50L	gab.	1	
13	Drošības vārsts	6 bar	gab.	1	
14	Vienvirziena vārsts	Dn15	gab.	1	
15	Divgaitas vārsts	VVG44.15-2.5; Dn15; Kvs2,5	gab.	1	
16	Motorvārsta elektropiedziņa	SAS61.03	gab.	1	
17	Cirkulācijas sūkņi	Yonos MAXO 25/0,5-7 PN 10 g=2.2 m3/h; h=4m	gab.	1	"WILO"
18	Lodveida ventilis	Dn15	gab.	13	
19	Lodveida ventilis	Dn20	gab.	8	
20	Lodveida ventilis	Dn40	gab.	3	
21	Balansēšanas ventilis	Dn15	gab.	5	
22	Balansēšanas ventilis	Dn20	gab.	8	
23	Bimetāliskais termometrs	0-120° C	gab.	12	
24	Manometrs	10 bar	gab.	3	
25	Lodveida ventilis (uzmavas)	Dn15	gab.	13	
26	Lodveida ventilis ar atgaisotāju	Dn15	gab.	2	
	Karstā ūdens siltummaiņa kontūrs				
31	Tērauda ventilis metināmais	Dn50	gab.	2	Naval (PN25)
32	Plākšņu siltummainis	"SONDEX" SL70-BR28-70-TL N=245kW	gab.	1	"SONDEX"
33	Ūdens skaitītājs	Dn25, g=4,3 m3/h	gab.	1	
34	Atloku filtrs	Dn50	gab.	1	
	Atloku filtrs	Dn32	gab.	1	
35	Drošības vārsts	10 bar	gab.	1	
36	Vienvirziena vārsts	Dn50	gab.	1	
	Vienvirziena vārsts	Dn25	gab.	1	
37	Divgaitas vārsts	VVG44.25-10; Dn25; Kvs10	gab.	1	
38	Motorvārsta elektropiedziņa	SAS61.03	gab.	1	
39	Cirkulācijas sūkņi	STAR-Z25/6 g=1m3/h, h=3m	gab.	1	"WILO"
40	Lodveida ventilis	Dn50	gab.	2	
	Lodveida ventilis	Dn25	gab.	1	
41	Bimetāliskais termometrs	0-120° C	gab.	3	
42	Manometrs	10 bar	gab.	2	
43	Lodveida ventilis (uzmavas)	Dn20	gab.	2	
44	Lodveida ventilis ar atgaisotāju	Dn20	gab.	2	
	Ventilācijas siltummaiņa kontūrs				
45	Tērauda ventilis metināmais	Dn15	gab.	2	Naval (PN25)
46	Plākšņu siltummainis	"SONDEX" SL23-BR50-20-TL N=5.2kW	gab.	1	
47	Atloku filtrs	Dn15	gab.	1	
48	Izplēšanas trauks	5L	gab.	1	
49	Drošības vārsts	6 bar	gab.	1	
50	Vienvirziena vārsts	Dn15	gab.	1	
51	Divgaitas vārsts	VVG44.15-1.6 Dn15; Kvs1.6	gab.	1	
52	Motorvārsta elektropiedziņa	SAS61.03	gab.	1	

53	Cirkulācijas sūknis	Yonos PICO 15/1-6; g=0,3m3/h, h=2m	gab.	1	
54	Lodveida ventilis	Dn15	gab.	5	
55	Bimetāliskais termometrs	0-120° C	gab.	3	
56	Manometrs	10 bar	gab.	2	
57	Vent. sist. rokas piebarošanas sūknis		gab.	1	
58	Etilēnglikola maisījuma uzpildes trauks	40% ; 50L	gab.	1	
Automātiskas ierīces un elektroapsaistes materiāli					
45	Apkures kontrolieris ar programkarti	POL638.70/DH1	gab.	1	"Siemens"
46	Ārgaisa temperatūras sensors	QAC22	gab.	1	"Siemens"
47	Uzliekamais termodēvējs	QAD2012	gab.	3	"Siemens"
48	Iegriestais termodēvējs	QAE2120	gab.	1	"Siemens"
49	Elektroapsaistes materiālu un palīgmateriālu komplekts		kompl.	1	
Montāžas materiāli					
51	Tērauda caurules	Dn65	m	10	
52	Tērauda caurules	Dn50	m	8	
53	Tērauda caurules	Dn40	m	8	
54	Tērauda caurules	Dn32	m	4	
55	Tērauda caurules	Dn25	m	8	
56	Tērauda caurules	Dn20	m	10	
57	Tērauda caurules	Dn15	m	30	
58	Tērauda caurules fasondaļas		kmpl.	1	
59	Gruntskrāsa		kmpl.	1	
60	Akmensvates siltumizolācija ar foliju q=40mm	Dn65	m	10	
61	Akmensvates siltumizolācija ar foliju q=40mm	Dn50		8	
62	Akmensvates siltumizolācija ar foliju q=40mm	Dn40	m	8	
63	Akmensvates siltumizolācija ar foliju q=40mm	Dn32	m	4	
64	Akmensvates siltumizolācija ar foliju q=40mm	Dn25	m	8	
65	Akmensvates siltumizolācija ar foliju q=40mm	Dn20	m	10	
66	Akmensvates siltumizolācija ar foliju q=40mm	Dn15	m	30	
67	Veca siltummezgla demontāžā darbi		kmpl.	1	
68	Sistēmas hidrauliskā pārbaude		kompl.	1	
69	Palaistīšanas-iestatīšanas darbi		kompl.	1	
70	Montāžas palīgmateriāli		kmpl.	1	