


PIEZĪMES

- 1. Augstuma atzīmes metros, pārējie izmēri mm.
- 2. Būvuzņēmējam pirms jebkura darba uzsākšanas ir jāpārliedz par rasējumos sniegtajiem izmēriem un neatbilstības vai pretrunu gadījumā pirms darbu uzsākšanas ir jāgriežas pie būvprojekta autoriem neskaidrību novēršanai.
- 3. Augstuma atzīmes precizēt uz vietas.
- 4. Visiem radiatoriem pievadcaurules Ø15x1,2 mm.
- 5. Uz cauruļvadiem zemākajos punktos ieprojektēta izlaides armatūra, augstākajos punktos atgaisotāji.
- 6. Ugunsdrošo sienu šķersojumu vietās caurumu blīvēšana jāveic ar ugunsdrošajiem materiāliem.

APZĪMĒJUMI

Nosaukums	Apzīmējums	Nosaukums	Apzīmējums
Turpgaitas cauruļvads	Ø28	Siltuma jauda	600 W
Atpakaļgaitas cauruļvads	Ø28	Radiatora marka-augstums-garums	C11.400.1000
Diametra maiņa	➡	Automātiskais atgaisotājs	⬆
Izoleti cauruļvadi	⬆	Ūdens izlaides armatūra	⬆
Projektējamais radiators	■		

<div><div><div>ARHITEKTU BIROJS REM PRO LR Uzņēmuma reģ. Nr. 41503041904 Būvkomersanta reģ. Nr. 4827-R Mūlīša 1a, Rīga, LV-1010, Latvija tālr./fax. 67213941, e-mail: riga@rem.lv 18. Novembra 37a, Daugavpils, LV-5401, Latvija tālr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv</div></div></div>				Pasūtītājs: SIA"DAUGAVPILS ŪDENS", reģ.Nr.41503002432				Pasūtījuma Nr. 18DUDENS											
ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS KAPITĀLSABIEDRĪBAS ĒKĀ ŪDENSVADA IELĀ 3, DAUGAVPILĪ. ADMINISTRĀCIJAS ĒKA																			
AMATA NOSAUKUMS				VĀRDS, UZVĀRDS		PARAKSTS		DATUMS		APKURES SISTĒMAS SHĒMAS									
AVK.DAĻ.VAD.				O.NOVICKIS		05.2018.		ARHĪVA REGISTRĀCIJAS NR.		RASEJUMA MARKA		STADIJA		MĒROGS		LAPA		LAPAS	
								REM_0218		AVK		AK		1:100		10			