

"SM" RASĒJUMU SARAKSTS

N.p.k.	Lapas nosaukums	Piezīmes
1	VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI	SM-1
2	SILTUMMEZGLA PRINCIPIĀLĀ TEHNOLOĢISKĀ SHĒMA	SM-2
3	SILTUMMEZGLS. IEVADA MEZGLS.	SM-3

Apzīm.	Nosaukums	Piezīmes
SL32-BR28-30-TLA-LIQUID_30kW	Siltummaiņa SL32-BR28-30-TLA-LIQUID tehniska pase	
SL32-BR28-50-TLA-LIQUID_50kW	Siltummaiņa SL32-BR28-50-TLA-LIQUID tehniska pase	

(paraksts)

Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Specifikācijās norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski analogām iekārtām un materiāliem.

Ēkas telpas nosaukums		Gada periodi ar t C °	Siltuma patēriņš (kW)			
			Apkurei	Ventilācijai	Karstā ūdens apgādei	Kopējais
Ūdensvada ielā 3 Daugavpilī. Administratīvā ēka.						
	Silt. slodze pēc atļ.:	-24°C	49	-	35	84

APZĪMĒJUMI	NOSAUKUMS
	Filtrs
	Ventilis
	Balansējošais ventilis
	Vienvirziena vārsts
	Termometrs
	Manometrs
	Temperatūras devējs
	Plūsmas mērītājs
	ūdens skaitītājs
	Drošības vārsts
	Spiediena krituma reg.
	Divg. vārsts ar el.piedziņu
	Sūknis
	Diametra maiņa
	Plākšņu siltummainis

<div><div>ARHITEKTU BIROJS REM PRO LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904 Būvkomersanta reģ.Nr. 4827-R Muitas 1a, Rīga, LV-1010, Latvija tālr./fax. 67213941, e-mail: riga@rem.lv 18. Novembra 37a, Daugavpils, LV-5401, Latvija tālr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv</div></div>				Pasūtītājs: SIA"DAUGAVPILS ŪDENS", reģ.Nr.41503002432			Pasūtījuma Nr. 18DUĐENS			
ENERGOEFĒKĒTĪVĪTĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS KAPITĀLSABIEDRĪBAS ĒKĀ ŪDENSVADA IELĀ 3, DAUGAVPILĪ. ADMINISTRĀCIJAS ĒKA										
AMATA NOSAUKUMS		VĀRDŠ, UZVĀRDŠ	PARAKSTS	DATUMS	VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI					
BŪVPROJ.VAD.		I. RATNIECE		05.2018.						
AVK.DAĻ.VAD.		O.NOVIČKIS		05.2018.	ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS NR.	RASĒJUMA MARKA	STADIJA	MĒROGS	LAPA	LAPAS
					REM_0218	SM	AK	1:100	1	3