

Izpildītājs: SIA "REM PRO"					
Pasūtītājs: SIA"DAUGAVPILS ŪDENS" reģ.Nr.41503002432					
Objekts: ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS KAPITĀLSABIEDRĪBAS ĒKĀS ŪDENSVADA IELĀ 3, DAUGAVPILĪ. ŪDENSVADA UN KANALIZĀCIJAS TĪKLU IECIRKŅA SADZĪVES ĒKA			Projekta Nr.		
SPECIFIKĀCIJA					
№	Nosaukums	TIPS	Mēr.	Daudz	Piezīmes
1	2	3	4	5	6
Ventilācijas sistēma PN1 (2.Stāvs)					
1	PN1. Gaisa apstrādes iekārta Domect CF700 F L(P)=540m3/h;H=184 Pa L(N)=515m3/h;H=178Pa Nel.=2,354kW m=81kg komplektācijā ar: - Elastīgajiem savienojumiem - Iekārtā iebūvētiem noslēgvārstiem - Pieplūdes/Nosūces gaisa filtriem M5/M5 -Spiediena devējs - Plāksņu siltummainis - Elektriskās sildītāju sekcijas - Iekārtas rāmis - Automātikas un vadības bloki - Vadības skapis - Pretaizsalšana automatika - Vadības pults C6.1 M-BUS	Domect CF700 F	kompl.	1	Vai analogš
1.2	Pieplūdes difuzors	TFF-100	gab.	1	
1.3	Pieplūdes reste	NOVA-B-2-1-H+ODEN-1-200x100	gab.	1	
1.4	Nosūces difuzors	DVSN-100	gab.	2	
1.5	Nosūces reste	NOVA-B-2-1-H+ODEN-1-200x100	gab.	6	
1.6	Nosūces reste	NOVA-A-1-1-H+ODEN-2-200x100	gab.	2	
1.7	Regulējušais vārsts ar elektropiedziņu	Optima-R-100-GO-MOD +LMV-D3 MP-F	kompl.	18	M-BUS
1.8	Optimiser Belimo	Optimiser Belimo COU24-A-MP	kompl.	1	M-BUS
1.9	Telpas VAV kontroleris		kompl.	9	M-BUS
1.10	CO2 sensors		kompl.	9	M-BUS
1.11	Pastāvīgā gaisa patēriņa regulators CAV	RDR100/15-50	gab.	1	
1.12	Noslēgvārsts ar elektropiedziņu	SKM250	gab.	1	
1.13	Vienvirziena vārsts	RSK250	gab.	1	
1.14	Trokšņa slāpētājs	AGS-250-50-900-M	gab.	2	
1.15	Gaisa izmešanas reste	ø250	gab.	1	
1.16	Gaisa ieņemšanas reste	ø400	gab.	1	
1.17	Elektrības apsaites materiālu komplekts		kompl.	1	
1.18	Palīgmateriālu komplekts		kompl.	1	
1.19	Vibroizolatori agregāta uzstādīšanai		kompl.	1	
1.20	Kondensāta novadīšana sifons ar struklas pārtraukšanu		kompl.	1	
1.21	Kondensāta suknis		gab.	1	
1.22	Kondensāta novadīšanas palīgmateriālu komplekts		kompl.	1	