


1. STĀVA PLĀNS, M 1:100



TELPU EKSPĻIKĀCIJA

Telpas Nr.	Telpas nosaukums	Platība, m²
1.01	ARHĪVS	9.7
1.02	KABINETS	12.0
1.03	VĒJTVERIS	1.9
1.04	GAITENIS	16.5
1.05	KABINETS	11.4
1.06	KABINETS	42.6
1.07	KONFERENČU ZĀLE	157.5
1.08	WC PRIEKŠTELPA	3.9
1.09	WC	2.6
1.10	PALĪGTELPA	3.8
1.11	VĒJTVERIS	7.9
1.12	UZKOPŠANAS INVENTĀRA TELPA	5.6
1.13	WC	1.9
1.14	WC	1.8
1.15	WC PRIEKŠTELPA	3.4
1.16	WC INVALIDIEM	7.6
1.17	KĀPŅU TELPA	16.2
1.18	ELEKTROSADALNES SKAPIS	0.6

Telpas Nr.	Telpas nosaukums	Platība, m²
1.19	SERVERU TELPA	16.6
1.20	HALLE	73.9
1.21	KABINETS	17.0
1.22	KABINETS	33.9
1.23	KABINETS	15.9
1.24	VĒJTVERIS	1.8
1.25	KABINETS	11.2
1.26	KABINETS	11.1
1.27	KABINETS	11.0
1.28	KABINETS	11.6
1.29	KABINETS	22.3
1.30	SILTUMMEZGLS	15.0
1.31	ARHĪVS	10.1
1.32	GAITENIS	21.65
1.33	GAITENIS	7.9
	KOPĀ:	587.85

APZĪMĒJUMI

Nosaukums	Apzīmējums	Nosaukums	Apzīmējums
Turpgaitas cauruļvads	Ø28	Lodveida noslēgvārsts	⌵
Atpakaļgaitas cauruļvads	Ø28	Balansēšanas vārsts	⌵
Diametra maiņa	➔	Automātiskais atgaisotājs	⌵
Kondensāta novadīšanas līnija	Ø20	Ūdens izlaišanas ventils	⌵
Trisceļu vārsts ar motoru	⌵		

PIEZĪMES

- Augstuma atzīmes metros, pārējie izmēri mm.
- Būvuzņēmējam pirms jebkura darba uzsākšanas ir jāpārliedz par rasējumu sniegtajiem izmēriem un neatbilstības vai pretrunu gadījumā pirms darbu uzsākšanas ir jāgriežas pie būvprojekta autoriem neskaidrību novēršanai.
- Augstuma atzīmes precizēt uz vietas.
- Kondensāta izvadīšanu montēt ar drenāžas PVC caurulēm zem leņķa 0.02gr. uz tuvāko ūk stāvvadu.
- No katra iekšējā bloka kondensāta izvadīšanu montēt caur sifonu ar sūkņa palīdzību.
- Aukstumapgādes cauruļvadus izolēt ar pretkondensātā izolāciju.
- Redzamās vietās aukstumapgādes / drenāžas caurules noslēgt ar dekoratīviem PVC penāļiem.

<div><div>REM PRO</div></div> <div>ARHITEKTU BIROJS REM PRO LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904 Būvkomersanta reģ.Nr. 4827-R Mūļas 1a, Rīga, LV-1010, Latvija tālr./fax. 67213941, e-mail: riga@rem.lv 18. Novembra 37a, Daugavpils, LV-5401, Latvija tālr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv</div>				Pasūtītājs: SIA"DAUGAVPILS ŪDENS", reģ.Nr.41503002432				Pasūtījuma Nr. 18DUDENS									
ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS KAPITĀLSABIEDRĪBAS ĒKĀ ŪDENSVADA IELĀ 3, DAUGAVPILĪ. ADMINISTRĀCIJAS ĒKA																	
AMATA NOSAUKUMS				VĀRDS, UZVĀRDS				PARAKSTS		DATUMS							
GAISA DZESĒŠANA. 1. STĀVA PLĀNS																	
AVK.DAĻ.VAD.		O.NOVICIKIS		05.2018.		ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS NR.		RASĒJUMA MARKA		STADIJA		MĒROGS		LAPA		LAPAS	
						REM_0218		AVK		AK		1:100		11			