

"NORTEKS AE" SIA

PHE Sondex - Izstrade un Datu saraksts

V10B35

Norteks AE

11.05.2018

001

Item: 1

PSA-Tips SL32-BR28-50-TLA-LIQUID

Karsta puse Auksta puse

Paterins	(kg/s)	0.39	0.59
Ieejas temperatūra	(°C)	95.00	60.00
Izejas temperatūra	(°C)	65.00	80.00
Spiediena kritums	(kPa)	1.57	3.32
Jauda	(kW)	49	

Termodinamiskaas ipasibas

Water Water

Blivums	(kg/mi)	971.96	978.06
Ipatnejais siltums	(kJ/kg*K)	4.19	4.19
Siltumvaditspeja	(W/m*K)	0.67	0.66
Videejaa viskozitaate	(mPa*s)	0.38	0.43
Sienas viskozitate	(mPa*s)	0.43	0.38
Pretapaugšanas faktori	(mI*K/kW)	0.05	0.01
Izmeru faktors	%	21.00	
Piepludes nodala		F1	F3
Izpludes nodala		F4	F2

Konstrukcija Ramis/Plaksnes

Plaksnu komplektesana (kanali)	1	x	24	+	0	x	0
Plaksnu komplektesana (kanali)	1	x	25	+	0	x	0

Plaksnu skaits

50

Efektiva siltuma virsma (mI)

1.61

Pilns silt.vad.spej koef nosl (W/mI\*K)

3 337.80 4 038.85

Plaksnu materials

0.3 mm AISI 316

Blives materials / Max temp.

COPPER/BRAZED / 185

Max. aprek. temperatūra (°C)

140.00

Max. Darba/izmeqinajuma spied (MPa)

1.60

2.08

Max. Diferencialais spiediens (MPa)

1.60

Piekrisana

None

Skidruma apjoms

(dmi)

3

Ramju garums

(mm)

116

Neto svars

(kg)

7

Strukturas tips

BR

Savienojumi karsta puse : 1 inch. Thread BSP

Savienojumi auksta puses: 1 inch. Thread BSP

Sazinaaties ar Norteks AE par

"NORTEKS AE" SIA

Muitas iela 3E

Tel: +371 65425127

LV-5401 Daugavpils

Fax: +371 65425127