


VENTILĀCIJA. 2. STĀVA PLĀNS, M 1:100



TELPU EKSPLIKĀCIJA

TELPAŠ Nr.	TELPAŠ NOSAUKUMS	PLATĪBA, M²
2.01	KABINETS	17.9
2.02	ATPŪTAS TELPA	37.3
2.03	WC PRIEKŠTELPA	6.7
2.04	WC	2.1
2.05	WC	2.2
2.06	UZGAIDĀMĀ TELPA	7.4
2.07	KABINETS	35.6
2.08	KABINETS	19.3
2.09	ARHĪVS	7.0
2.10	KABINETS	36.1
2.11	KABINETS	17.2
2.12	KABINETS	17.6
2.13	KABINETS	25.5
2.14	KABINETS	23.7
2.15	KABINETS	23.3
2.16	GAITENIS	32.2
2.17	GAITENIS	22.5
2.18	KABINETS	23.2
2.19	KABINETS	12.2
2.20	KABINETS	13.1
2.21	KĀPNŪ TELPA	5.3
2.22	HALLE	15.9
KOPĀ:		403.3

APZĪMĒJUMI

N1 - VENTILĀCIJAS sistēmas apzīmējums
Ø315 - gaisa vada izmērs (diametrs)
990m³/h - gaisa daudzums (m³/h)
NOVA-B-2-1-H+ODEN-1-200x100 - pieplūdes/nosūces rēste (marka-izmers)
DVSP-100 - pieplūdes difuzors (marka-izmers)
DVS-100 - nosūces difuzors (marka-diametrs)
BXC hi - nosūces difuzors (marka)
Optima-R100 - motorizēts regulējošs vārsts (marka-diametrs)
RSK100 - vienvirziena vārsts (marka-diametrs)
SKP-01-400 - ugunsdrošības vārsts (marka-diametrs)

- trokšņa slāpētājs


- regulējošs vārsts

- ugunsizturīgs vārsts

- motorizēts vārsts

PIEZĪMES

- Augstuma atzīmes metros, pārējie izmēri mm.
- Būvuzņēmējam pirms jebkura darba uzsākšanas ir jāpārlicinās par rasējumos sniegtajiem izmēriem un neatbilstības vai pretrunu gadījumā pirms darbu uzsākšanas ir jāgriežas pie būvprojekta autoriem neskaidrību novēršanai.
- Augstuma atzīmes precizēt uz vietas
- Ugunsizturīgo vārstu paredzēti ar kustošiem drošinātājiem (temperatūra 72 °C) ugunsizturības klase EI 60.
- CO2 sensorus izvietot 1,2m virs grīdas.

<div><div>ARHITEKTU BIROJS REM PRO LR Uzņēmuma reģ Nr. 41503041904 Būvkomersanta reģ Nr. 4827-R Mūlītas 1a, Rīga, LV-1010, Latvija tālr./fax. 67213941, e-mail: riga@rem.lv 18. Novembra 37a, Daugavpils, LV-5401, Latvija tālr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv</div></div>				Pasūtītājs: SIA"DAUGAVPILS ŪDENS", reģ.Nr.41503002432				Pasūtījuma Nr. 18DUĐENS			
ENERGOFĒKŒVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS KAPITĀLSABIEDRĪBAS ĒKĀ ŪDENSVADA IELĀ 3, DAUGAVPILĪ. ADMINISTRĀCIJAS ĒKA											
AMATA NOSAUKUMS VĀRDŠ, UZVĀRDŠ PARAKSTS DATUMS				VENTILĀCIJA. 2. STĀVA PLĀNS							
AVK.DAĻ. VAD.		O.NOVIČKIS		05.2018.		ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS NR.	RASĒJUMA MARKA	STADIJA	MĒROGS	LAPA	LAPAS
						REM_0218	AVK	AK	1:100	3	