

SPECIFIKĀCIJA

№	Nosaukums	TIPS	Mēr.	Daudz.	Piezīmes
1	2	3	4	5	6
	IEVADA MEZGLS				
1	Tērauda ventilis metināmais	Dn40	gab.	2	Naval (PN25)
2	Atloku filtrs	Dn40	gab.	1	
3	Spiediena krituma regulators	Cabero CRD 122D, Dn15, Kvs=5,	gab.	1	
4	Siltumskaitītājs	Qn=3,5m3/h, Dn25 Qmax=7m3/h	gab.	1	
5	Manometrs	16 bar	gab.	3	
6	Bimetāliskais termometrs	0-120 ⁰ C	gab.	2	
	Apkures siltummaiņa kontūrs				
7	Tērauda ventilis metināmais	Dn32	gab.	2	Naval (PN25)
8	Plāksņu siltummainis	"SONDEX" SL32-50-TL; N=49kW	gab.	1	"SONDEX"
9	Karsta ūdens skaitītājs	Dn15 q3=1,5 m3/h 90 °	gab.	1	
10	Atloku filtrs	Dn15	gab.	1	
11	Atloku filtrs	Dn40	gab.	1	
12	Izplēšanas trauks	80L	gab.	1	
13	Drošības vārsts	6 bar	gab.	1	
14	Vienvirziena vārsts	Dn15	gab.	1	
15	Divgaitas vārsts	VVG44.15-2.5, Dn15,Kvs2,5	gab.	1	
16	Motorvārsta elektropiedziņa	SAS61.03	gab.	1	
17	Cirkulācijas sūknis	Yonos MAXO 25/0,5-7 PN 10	gab.	1	"WILO"
18	Lodveida ventilis	Dn15	gab.	7	
19	Lodveida ventilis	Dn20	gab.	8	
20	Lodveida ventilis	Dn25	gab.	2	
21	Lodveida ventilis	Dn40	gab.	3	
22	Balansēšanas ventilis	Dn15	gab.	2	
23	Balansēšanas ventilis	Dn20	gab.	4	
24	Balansēšanas ventilis	Dn25	gab.	1	
25	Bimetāliskais termometrs	0-120 ⁰ C	gab.	11	
26	Manometrs	10 bar	gab.	5	
27	Lodveida ventilis (uzmavas)	Dn15	gab.	12	
28	Lodveida ventilis ar atgaisotāju	Dn15	gab.	2	
	Karstā ūdens siltummaiņa kontūrs				
29	Tērauda ventilis metināmais	Dn32	gab.	2	Naval (PN25)
30	Plāksņu siltummainis	"SONDEX" SL32-30-TL N=35kW	gab.	1	"SONDEX"
31	Ūdens skaitītājs	Dn15, g3=1,5 m3/h 30°C	gab.	1	
32	Atloku filtrs	Dn20	gab.	2	
33	Drošības vārsts	10 bar	gab.	1	
34	Vienvirziena vārsts	Dn20	gab.	2	
35	Divgaitas vārsts	VVG44.15-1.6Dn15,Kvs1.6	gab.	1	
36	Motorvārsta elektropiedziņa	SAS61.03	gab.	1	
37	Cirkulācijas sūknis	STAR-Z25/6 q=1m3/h, h=3m	gab.	1	"WILO"
38	Lodveida ventilis	Dn20	gab.	3	
39	Bimetāliskais termometrs	0-120 ⁰ C	gab.	3	
40	Manometrs	10 bar	gab.	2	
41	Lodveida ventilis (uzmavas)	Dn15	gab.	2	
42	Lodveida ventilis ar atgaisotāju	Dn15	gab.	2	
43	Automātiskās ierīces un elektroapsaistes materiāli				
44	Apkures kontrolierīce ar programkarti	POL638.70/DH1	gab.	1	"Siemens"
45	Ārgaisa temperatūras sensors	QAC22	gab.	1	"Siemens"
46	Uzliekamais termodēvējs	QAD2012	gab.	1	"Siemens"
47	Iegriestais termodēvējs	QAE2120	gab.	1	"Siemens"

48	Elektroapsaistes materiālu un palīgmateriālu komplekts		kompl.	1	
49	Montāžas materiāli				
50	Tērauda caurules	Dn65	m	5	
51	Tērauda caurules	Dn40	m	12	
52	Tērauda caurules	Dn32	m	18	
53	Tērauda caurules	Dn25	m	6	
54	Tērauda caurules	Dn20	m	13	
55	Tērauda caurules	Dn15	m	12	
56	Tērauda caurules fasondaļas		kmpl.	1	
57	Gruntskrāsa		kmpl.	1	
58	Akmensvates siltumizolācija ar foliju q=40mm	Dn65	m	5	
59	Akmensvates siltumizolācija ar foliju q=40mm	Dn40	m	12	
60	Akmensvates siltumizolācija ar foliju q=40mm	Dn32	m	18	
61	Akmensvates siltumizolācija ar foliju q=40mm	Dn25	m	6	
62	Akmensvates siltumizolācija ar foliju q=40mm	Dn20	m	13	
63	Veca siltummezgla demontāžā darbi		kmpl	1	
64	Sistēmas hidrauliskā pārbaude		kompl.	1	
65	Palaistīšanas-iestatīšanas darbi		kompl.	1	
66	Montāžas palīgmateriāli		kmpl.	1	