



ARHITEKTU BIROJS
REM PRO
LR UZŅĒMUMU REG. NR.
41503041904BUVKOMERSAN
TA REG. NR. 4827-R
18.NOVEMBRA IELA 37a, LV-
5401, DAUGAVPILS, LATVIJA
TĀLR./FAX. 65421398
E-MAIL:REM@REM.LV
MUITAS IELA 1, LV-1050,
RĪGA, LATVIJA
TĀLR./FAX. 67213941
E-MAIL:RIGA@REM.LV

Objekts:

ENERGOEFECTIVITĀTES
PAAUGSTINĀŠANA DAUGAVPILS
PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS
KAPITĀLSABIEDRĪBAS ĒKĀ
ŪDENSVADA IELĀ 3, DAUGAVPILĪ.
ADMINISTRĀCIJAS ĒKA.

Adrese:

ŪDENSVADA IELA 3, DAUGAVPILS

Projekta daļas vad.	V. Hlopoks	23.03.2018.	Materiālu un iekārtu specifikācija	Lapas Nr./ Lapu skaits:	9/9
				Stadija:	BP
Izstrādāja:	V. Hlopoks	23.03.2018.		Sadaļa:	UAS
				Projekta nr.	18DUDENS

Nr.p.k.	Kods	Iekārtas vai materiāla nosaukums, tehniskais raksturojums, Darba nosaukums	Mērvienība	Daudz.	Piezīmes
1		Centrāle un komponentes			
1.1		Signalizācijas centrāle	SmartLine 036-4	gb.	1
1.2		Zonu paplašinātājs	Smartline 8z	gb.	2
1.3		Atkārtotājs	SMARTLETUSEE/LITE		1
1.4		Akumulators 12V/12A/h	SSB	gb.	2
1.5		Akumulatora kabinets		gb.	1
1.6		Termoelements akumulatoriem	PROBETH	gb.	1
2		Detektori			
2.1		Dūmu detektors	SensoMAG S30	gb.	80
2.2		Siltuma izm. detektors	SensoMAG R20	gb.	2
2.3		Detektora bāze, 2 vadu	SensoMAG B24	gb.	81
2.3		Rokas trauksmes poga	SensoMAG MCP50	gb.	5
3		Sirēnas			
3.1		Sirēna iekšēja	SF 105	gb.	9
3.2		Ārēja sirēna	VTB-32E	gb.	1
4		Kabelis			
4.1		Kabelis 1x2x0,8	KLM	m	900
4.2		Kabelis 1x2x0,8 30 min ugunsizturīgs	YE-H(ST)FE180/E30	m	250
4.3		Spēka kabelis 3x1,5 30 min ugunsizturīgs	(N)HXH-J FE180/E30	m	20
4.4		Vadības kabelis 2x2x0,8 30 min ugunsizturīgs	JE-H(ST)H E30	m	20
5					
5.1		Pārslēdzējrelejs	12VDC / 230VAC 8A 2CO Zelio	gb	1
5.2		Releja pamatne	RSB1/RSB2 2CO 10A Zelio	gb	1
5.3		Montāžas materiāli		kompl.	1
5.4		PVC caurule cieta d 16 mm	EVOEL SL	m	36
5.5		PVC caurule cieta d 40 mm	EVOEL SL	m	12
5.6		PVC caurule gofrēta d 16 mm	EVOEL FL	m	100
5.7		Kabeļu kanāls 60x40	LH 60X40 HD	m	140
5.8		Kabeļu kanāls 20x10	LHD 20X10 HD	m	200
5.9		Skrūve betonam	SB 6.3x35 100 gab	pac.	8
5.10		Kabeļu saiņtītes/savilces baltas 160x4.5mm	SEL.2.221 100 gab	pac.	2
5.11		Ugunsizturīga puta	PROMAFOAM-C	iep	3

Nr.p.k.	Kods	Iekārtas vai materiāla nosaukums, tehniskais raksturojums, Darba nosaukums	Mērvienība	Daudz.	Piezīmes
---------	------	--	------------	--------	----------