














PAMATKOMPLEKTA DARBA RASĒJUMU SARAKSTS		
Apzīmējums	Nosaukums	Lapu skaits
UAS-1	VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI	1
UAS-2	APSARGAJAMO ZONU UN TELPU SARAKSTS	1
UAS-3	AUTOMĀTISKĀS UGUNSGRĒKA ATKLĀŠANAS UN TRAUKSMES SIGNALIZĀCIJAS SISTĒMAS STRUKTŪRSHĒMA	1
UAS-4	1.STĀVA PLĀNS AR AUTOMĀTISKĀS UGUNSGRĒKA ATKLĀŠANAS UN TRAUKSMES SIGNALIZĀCIJAS SISTĒMAS TĪKLIEM	1
UAS-5	2.STĀVA PLĀNS AR AUTOMĀTISKĀS UGUNSGRĒKA ATKLĀŠANAS UN TRAUKSMES SIGNALIZĀCIJAS SISTĒMAS TĪKLIEM	1
UAS-6	BĒNIŅU PLĀNS AR AUTOMĀTISKĀS UGUNSGRĒKA ATKLĀŠANAS UN TRAUKSMES SIGNALIZĀCIJAS SISTĒMAS TĪKLIEM	1
UAS-7	AUTOMĀTISKĀS UGUNSGRĒKA ATKLĀŠANAS UN TRAUKSMES SIGNALIZĀCIJAS SISTĒMAS PRINCIPIĀLO PIESLĒGUMU SHĒMA	1
UAS-8	AKUMULATORU KAPACITĀTES APRĒĶINS	1
UAS-9	MATEIĀLU UN IEKĀRTU SPECIFIKĀCIJA	1

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

- Signalizācijas centrāle
- Dūmu detektors; zonas numurs/detektora numurs
- Dūmu detektors virs piekārtajiem griestiem; zonas numurs/detektora numurs
- Siltuma detektors; zonas numurs/detektora numurs
- Rokas trauksmes poga; zonas numurs/detektora numurs
- Sirena ; šleifa numurs/sirenas numurs
- Gala elements
- Elektrosadale
- Stavvads
- Signalizācijas kabelis 2x0,8
- Kontroles kabelis E30 2x0,8
- Elektriskais kabelis E30 3x1,5
- Vadības kabelis E30 2x2x0,8

IZMANTOTO DOKUMENTU UN NORMATĪVU SARAKSTS

Apz'im.	Nosaukums	Piezīmes
LBN 202-15	BŪVPROJEKTA SATURS UN NOFORMĒŠANA	
LBN 201-15	BŪVJU UGUNSDROŠĪBA	
LVS CEN/TS 54-14	UGUNSGRĒKA ATKLĀŠANAS UN UGUNSGRĒKATRAUKSMES SISTĒMAS. 14.DAĻA	
MKN Nr.238 19.04.2016	UGUNSDROŠĪBAS NOTEIKUMI	

Ši būvprojekta ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas daļas risinājumu atbilst Latvijas būvnormatīvu, un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko īpašu noteikumu prasībām

Būvprojekta daļas vadītājs

Vladimirs Hlopoks
(vārds un uzvārds)


3-00467
(sertifikāta Nr.)


23.03.2018.
(datums)

(paraksts)

ības kārtībā.

Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotājfirmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Specifikācijās norādīto iekārtu un materiālu nomaina ir iespējama ar citām tehniski analogiskām iekārtām un materiāliem.



<div><div>ARHITEKTU BIROJS REM PRO LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904 Būvkomersanta reģ.Nr. 4827-R Mūļas iela 1A, Rīga, LV-1010, Latvija tālr./fax. 67113941, e-mail: riga@rem.lv 18.Novembra 37A, Daugavpils, LV-5401, Latvija tālr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv</div></div>				Būvniecības ierosinātais/Pasūtītājs:		SIA"DAUGAVPILS ŪDENS", reģ.Nr.41503002432		Projekta Nr. 18DUĐENS									
				Būvprojekta nosaukums un adrese:		ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS KAPITĀLSABIEDRĪBAS ĒKĀ ŪDENSVADA IELĀ 3,DAUGAVPILĪ.ADMINISTRĀCIJAS ĒKA.											
Amata nosaukums				Rasējums:													
Vārds, Uzvārds				Vispārīgie rādītāji													
BPV:		Ilze Ratniece		23.03.2018.													
BPDV:		Vladimirs Hlopoks		23.03.2018.		Stadija		Projekta sadaļa		Rasējuma nr.		Lapu skaits		Mērogs		Arhīva registrācijas nr.	
Izstrādāja:		Vladimirs Hlopoks		23.03.2018.													