


VENTILĀCIJA. 1. STĀVA PLĀNS. M 1:100



APZĪMĒJUMI


- N1 - ventilācijas sistēmas apzīmējums
Ø315 - gaisa vada izmērs (diametrs)
990m³/h - gaisa daudzums (m³/h)
NOVA-B-2-1-H+ODEN-1-200x100 - pieplūdes/nosūces reste (marka-izmers)
DVSP-100 - pieplūdes difuzors (marka-izmers)
DVSN-100 - nosūces difuzors (marka-diametrs)
Optima-R100 - motorizēts regulējams vārsts (marka-diametrs)
RSK100 - vienvirziena vārsts (marka-diametrs)
SKP-01-400 - ugunsdrošības vārsts (marka-diametrs)

- trokšņa slāpētājs
 - regulējams vārsts
 - ugunsizturīgs vārsts
 - motorizēts vārsts

PIEZĪMES

- Augstuma atzīmes metros, pārējie izmēri mm.
- Būvuzņēmējam pirms jebkura darba uzsākšanas ir jāpārbauda par rasējumu sniegtajiem izmēriem un neatbilstības vai pretrunu gadījumā pirms darbu uzsākšanas ir jāgriežas pie būvprojekta autoriem neskaidrību novēršanai.
- Augstuma atzīmes precizēt uz vietas
- Ugunsizturīgie vārsti paredzēti ar kustošiem drošinātājiem (temperatūra 72 °C) ugunsizturības klase EI 60.
- Izolēt pieplūdes gaisa maģistrāles ar pretkondensāta izolāciju.

1. STĀVA TELPU EKSPLIKĀCIJA		
Nr.	NOSAUKUMS	PLATĪBA, m²
1.1	VĒJTVERIS	7.8
1.2	KĀPNU TELPA	15.5
1.3	VESTIBĪLS	32.5
1.4	TUALETES PRIEKŠTELPA	3.7
1.5	TUALETE	1.1
1.6	TUALETE	1.1
1.7	TUALETE	7.3
1.8	PALĪGTELPA	29.5
1.9	PALĪGTELPA	7.5
1.10	ELEKTROSADALES TELPA	9.5
1.11	SILTUMMEZGLS	19.6
1.12	VENTILĀCIJAS TELPA	1.7
1.13	VĒJTVERIS	4.2
1.14	SAIMNIECĪBAS TELPA	14.2
1.15	KABINETS	8.7
1.16	ĢĒRBTUVES	23.4
1.17	ĢĒRBTUVE	8.6
1.18	GAITENIS	2.8
1.19	TUALETE	2.5
1.20	DUŠAS TELPA	5.5
1.21	DUŠAS TELPA	6.6
1.22	SAUNA	8.1
1.23	ĢĒRBTUVE	22.7
1.24	PALĪGTELPA	5.6
1.25	TUALETE	3.5
1.26	PRIEKŠTELPA	2.1
1.27	ĢĒRBTUVE	29.2
1.28	ĢĒRBTUVE	10.6
1.29	PALĪGTELPA	22.2
1.30	ĢĒRBTUVE	22.6
1.31	ĢĒRBTUVE	10.6
1.32	GARĀŽA	50.6
1.33	PALĪGTELPA	12.9
1.34	DARBŅĪCA	35.4
KOPĀ:		449.4
1.35	SAIMNIECĪBAS TELPA (ĀRPUS PROJEKTA ROBEŽAS)	69.0
1.36	GARĀŽA (ĀRPUS PROJEKTA ROBEŽAS)	69.9

<div>ARHITEKTU BIROJS REM PRO LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904 Būvkomersanta reģ.Nr. 4827-R Mūlītas 1a, Rīga, LV-1010, Latvija tālr./fax. 67213941, e-mail: riga@rem.lv 18. Novembra 37a, Daugavpils, LV-5401, Latvija tālr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv</div>				Pasūtītājs: SIA "DAUGAVPILS ŪDENS", reģ.Nr.41503002432				Pasūtījuma Nr. 18DUDENS											
ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS KAPITĀLSABIEDRĪBAS ĒKĀ ŪDENSVADA IELĀ 3, DAUGAVPILĒ. ŪDENSVADA UN KANALIZĀCIJAS TĪKLU IECIRKŅA SADZĪVES ĒKA																			
AMATA NOSAUKUMS				VĀRDS, UZVĀRDS				PARAKSTS		DATUMS									
AVK.DAĻ.VAD.				O.NOVIKIS		05.2018.		ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS NR.		RASĒJUMA MARKA		STADIJA		MĒROGS		LAPA		LAPAS	
								REM_0218		AVK		AK		1:100		2			