



Akciju sabiedrība "Sadalestikls"
Vienotais reģ. Nr. 40003857687
Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160, Latvija
Tālr. (+371) 67726000, www.sadalestikls.lv, st@sadalestikls.lv

Datumu skatīt dokumenta paraksta laika zīmogā.
Reģistrācijas numuru skatīt pievienotajā failā
Reģistrācijas_numurs

SIA "Daugavpils ūdens",
Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-
5401

Tehniskie noteikumi būvprojekta izstrādei objektam "Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkā – Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī. Ūdensvada un kanalizācijas tīklu iecirkņa sadzīves ēka. Konstruktīvo mezglu izstrāde"

Objekta "Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkā – Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī. Ūdensvada un kanalizācijas tīklu iecirkņa sadzīves ēka. Konstruktīvo mezglu izstrāde", kad. Nr.: 05000021101 izbūves teritorijā atrodas AS "Sadalestikls" valdījumā esošas 10kV kabeļlīnijas. Informāciju par elektrolīniju novietojumu varat saņemt AS "Sadalestikls" Tīkla pārvaldības funkcijas Austrumu tehniskās daļas Daugavpils tīklu nodaļā Daugavpilī, A. Pumpura ielā 5:

1. Veicot projekta izstrādi ievērot īpašuma lietošanas tiesību ierobežojumus elektropārvades līniju (EPL) aizsargjoslās, kas noteikti ar Aizsargjoslu likuma (pieņemts 1997. gada 5. februārī) 16., 35. un 45. pantu, nodrošinot iespēju brīvai piekļuvei esošo inženierkomunikāciju apkalpei un rekonstrukcijai.
2. Projektā jābūt ievērotiem noteiktajiem attālumiem starp inženierkomunikācijām, saskaņā ar 30.09.2014. MK noteikumiem Nr. 574 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums".
3. Esošām elektroietaisēm jābūt uznestām projektā. Projektā jāizceļ esošo elektroapgādes objektu aizsardzībai un ekspluatācijai noteiktās aizsargjoslas. Minēto aizsargjoslu attēlošanai izmantot attiecīgo kartes mērogu.
4. AS "Sadalestikls" valdījumā esošās kabeļu līnijas, šķērsojumos ar projektējamām inženierkomunikācijām, ceļiem un ietvēm, paredzēt ievietot kabeļu divpusējās aizsargcaurulēs. Būvdarbu laikā šķērsojuma vietas jāatšūrfē un jāpārbauda kabeļu aizsargcaurules esamība un pirms tranšejas aizbēršanas uz vietas uzaicināt tehnisko noteikumu izdevēju vai AS "Sadalestikls" rakšanas darbu atļaujas izsniedzēju.
5. Dzīvojamo māju novietne, ēku un būvju pamati, mūra žogi un citas būves, nedrīkst atrasties tīklu ekspluatācijas aizsargjoslas teritorijā. Jāievēro 1m attālums no horizontālajiem un vertikālajiem zemētājiem.
6. Ja izstrādājot projektu nav iespējams ievērot šīs prasības vai ir iespējama 10kV vai 0,4kV tīklu mehāniska aizskaršana, tad jāparedz to pārcelšana vai pārbūve:
 - 6.1. lai saņemtu Tehniskos noteikumus konkrētas AS "Sadalestikls" elektroietaisies pārcelšanai, lūdzam iesniegt iesniegumu par elektroapgādes objekta pārvietošanu. Pamatojoties uz Jūsu iesniegumu tiks izstrādāti atsevišķi Tehniskie noteikumi konkrētas elektroietaisies pārcelšanai vai pārbūvei;
 - 6.2. izstrādāts elektroietaišu pārcelšanas vai pārvietošanas būvprojekts skaņošanai jāiesniedz kopā ar objekta būvprojektu.
7. Veicot darbus ar celšanas mehānismiem 30 m joslā no gaisvadu elektrolīnijas malējā vada

ievērot MK noteikumus Nr.982 "Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika".

8. Lai ierīkotu jaunu pieslēgumu vai veiktu slodzes izmaiņas projektējamajam objektam, Jums jāiesniedz pieteikums Lietotāja elektrotīkla pieslēgumam vai slodzes izmaiņām. Ātri un ērti to varat izdarīt mūsu klientu portālā www.e-st.lv, izmantojot sadaļu Pieteikumi. Klientu servisa tālrunis uzziņām 8403.
9. Projekta dokumentāciju saskaņot ar AS "Sadales tīkls" Tīkla pārvaldības funkcijas Austrumu tehniskās daļas elektroinženieri Sergeju Šeikinu, tālrunis: 65480396 (Klusā ielā 2, Daugavpilī).
10. Tehniskie noteikumi derīgi vienu gadu no to apstiprināšanas dienas.

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

Austrumu daļas vadītājs

Kaspars Sīmanis

Vadims Isājevs 65480424

Reģistrācijas numurs: 30AT20-03/35



(/lv/)

Lai apskatītu visu dokumentu, lejupielādē to.

Pēc parakstīšanas, pievienotais dokuments tiks ievietots jaunā pakotnē, kam būs tikai Tavs paraksts



TUP UKT eka 5.pielikums Sadales t
ikls_TN.edoc

↓ (download/34771412/e513489d
7f26304663501e311c8c84d4a5ee892
138722523ecf547b25f68c9d3/TUP%2
0UKT%20eka%205.pielikums%20Sada
les%20tikls_TN.edoc)

Derīgs

JAU PARAKSTĪJUŠI



AS Sadales tīkls : eZīmogs ⓘ

Laika zīmoga uzlikšanas laiks:
15.01.2019 09:07:17 EET

DOKUMENTA FORMĀTS

Nosutamais Austrumu dal... ↓ Registrācijas_numurs.txt ↓
(download/34771415/06ae0d15d0c84c79341e243c1382fd32640e1507e

PARAKSTA PAPILDUS INFORMĀCIJA

JĀ ☐ NĒ

+ Pievienot failu