




1. Augstuma atzīmes metros, pārējie izmēri mm.
2. Būvuzņēmējam pirms jebkura darba uzsākšanas ir jāpārlicinās par rasējumos sniegtajiem izmēriem un neatbilstības vai pretrunu gadījumā pirms darbu uzsākšanas ir jāgriežas pie būvprojekta autoriem neskaidrību novēršanai.
3. Augstuma atzīmes precizēt uz vietas.
4. Kondensāta izvadīšanu montēt ar drenāžas PVC caurulēm zem lēnķa 0.02gr. uz tuvāko ū/k stāvvadu.
5. No katra iekšējā bloka kondensāta izvadīšanu montē caur sifonu ar sūkņa palīdzību.
6. Aukstumapgādes cauruļvadus izolēt ar pretkondensātā izolāciju.
7. Redzamās vietās aukstumapgādes / drenāžas caurules noslēgt ar dekoratīviem PVC penāļiem.

Nosaukums	Apzīmējums	Nosaukums	Apzīmējums
Turpgaitas cauruļvads		Lodveida noslēgvārsts	
Atpakaļgaitas cauruļvads		Balansēšanas vārsts	
Diametra maiņa		Automātiskais atgaisotājs	
Kondensāta novadīšanas līnija		Ūdens izlaišanas ventilis	
Trisceļu vārsts ar motoru			

 <p>ARHITEKTU BIROJS REM PRO LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904 Būvkomersanta reģ.Nr. 4827-R Muitas 1a, Rīga, LV-1010, Latvija tālr./fax. 67213941, e-mail: riga@rem.lv 18. Novembra 37a, Daugavpils, LV-5401, Latvija tālr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv</p>				Pasūtītājs: SIA "DAUGAVPILS ŪDENS", reģ.Nr.41503002432		Pasūtītāja Nr. 18DUDENS	
				ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS KAPITĀLSABIEDRĪBAS ĒKĀ ŪDENSVADA IELĀ 3, DAUGAVPILĪ. ŪDENSVADA UN KANALIZĀCIJAS TĪKLU IECIRKŅA SADZĪVĒS ĒKA			
AMATA NOSAUKUMS VĀRDS, UZVĀRDS PARAKSTS DATUMS				ČILLERA APSAISTES SHĒMA			
AVK.DAĻ.VAD. O.NOVICKIS 05.2018.				ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS NR. RASĒJUMA MARKA STADIJA MĒROGS LAPA LAPAS			
				REM_0218 AVK AK 1:100 12			