


1. STĀVA PLĀNS, M 1:100



TELPU EKSPLIKĀCIJA

Telpas Nr.	Telpas nosaukums	Platība, M²	Platība, M²
1.01	ARHĪVS	9.7	+18
1.02	KABINETS	12.0	+22
1.03	VĒJTVERIS	1.9	-
1.04	GAITENIS	16.5	+18
1.05	KABINETS	11.4	+22
1.06	KABINETS	42.6	+22
1.07	KONFERENČU ZĀLE	157.5	+22
1.08	WC PRIEKŠTELPA	3.9	+18
1.09	WC	2.6	+18
1.10	PALĪGTELPA	3.8	+18
1.11	VĒJTVERIS	7.9	-
1.12	UZKOPŠANAS INVENTĀRA TELPA	5.6	+18
1.13	WC	1.9	+18
1.14	WC	1.8	+18
1.15	WC PRIEKŠTELPA	3.4	+18
1.16	WC INVALIDIEM	7.6	+18
1.17	KĀPŅU TELPA	16.2	+16
1.18	ELEKTROSADALNES SKAPIS	0.6	+18

Telpas Nr.	Telpas nosaukums	Platība, M²	Platība, M²
1.19	SERVERU TELPA	16.6	+18
1.20	HALLE	73.9	+18
1.21	KABINETS	17.0	+22
1.22	KABINETS	33.9	+22
1.23	KABINETS	15.9	+22
1.24	VĒJTVERIS	1.8	-
1.25	KABINETS	11.2	+22
1.26	KABINETS	11.1	+22
1.27	KABINETS	11.0	+22
1.28	KABINETS	11.6	+22
1.29	KABINETS	22.3	+22
1.30	SILTUMMEZGLS	15.0	+16
1.31	ARHĪVS	10.1	+18
1.32	GAITENIS	21.65	+18
1.33	GAITENIS	7.9	+18
	KOPĀ:	587.85	

APZĪMĒJUMI

Nosaukums	Apzīmējums	Nosaukums	Apzīmējums
Turpgaitas cauruļvads	Ø28	Siltuma jauda	600 W
Atpakaļgaitas cauruļvads	Ø28	Radiatora marka-augstums-garums	C11.400.1000
Diametra maiņa	→	Automātiskais atgaisotājs	↕
Izoleiti cauruļvadi	—	Ūdens izlaidšanas ventilis	↕
Projektējamais radiators	—		

PIEZĪMES

- Augstuma atzīmes metros, pārējie izmēri mm.
- Būvuzņēmējam pirms jebkura darba uzsākšanas ir jāpārbauda par rasējumu sniegtajiem izmēriem un neatbilstības vai pretrunu gadījumā pirms darbu uzsākšanas ir jāgriežas pie būvprojekta autoriem neskaidrību novēršanai.
- Augstuma atzīmes precizēt uz vietas.
- Vision radiatoriem pievadcaurules Ø15x1,2 mm.
- Uz cauruļvadiem zemākajos punktos ierīkoti izlaidne armatūra, augstākajos punktos atgaisotāji.
- Ugunsdrošo sienu šķersojumu vietās caurumu blīvēšana jāveic ar ugunsdrošajiem materiāliem.

<div><div>ARHITEKTU BIROJS REM PRO LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904 Būvkomersanta reģ.Nr. 4827-R Mūļas 1a, Rīga, LV-1010, Latvija tālr./fax. 67213941, e-mail: riga@rem.lv 18. Novembra 37a, Daugavpils, LV-5401, Latvija tālr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv</div></div>				Pasūtītājs: SIA"DAUGAVPILS ŪDENS", reģ.Nr.41503002432				Pasūtījuma Nr. 18DUDENS											
ENERGOEFECTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS KAPITĀLSABIEDRĪBAS ĒKĀ ŪDENSVADA IELĀ 3, DAUGAVPILĪ. ADMINISTRĀCIJAS ĒKA																			
AMATA NOSAUKUMS				VĀRDS, UZVĀRDS				PARAKSTS		DATUMS									
AVK.DAĻ. VAD.				O.NOVICIKIS		05.2018.		ARHĪVA REGISTRĀCIJAS NR.		RASĒJUMA MARKA		STADIJA		MĒROGS		LAPA		LAPAS	
								REM_0218		AVK		AK		1:100		7			