

[illegible]

1. Augstuma atzīmes metros, pārējie izmēri mm.
2. Būvuzņēmējam pirms jebkura darba uzsākšanas ir jāpārliecinās par rasējumos sniegtajiem izmēriem un neatbilstības vai pretrunu gadījumā pirms darbu uzsākšanas ir jāgriežas pie būvprojekta autoriem neskaidrtību novēršanai.
3. Augstuma atzīmes precizēt uz vietas
4. Ugunsizturīgi vārsti paredzēti ar kūstošiem drošinātājiem (temperatūra 72 °C) ugunsizturības klase EI 60.
5. CO2 sensorus izvietot 1,2m virs grīdas.

2. STĀVA TELPU EKSPLIKĀCIJA		
Nr.	NOSAUKUMS	PLATĪBA, m ²
2.1	KĀPŅU TELPA	15.6
2.2	VESTIBĪLS	47.7
2.3	PRIEKŠTELPA	10.0
2.4	TUALETE	1.8
2.5	TUALETE	1.6
2.6	KABINETS	36.4
2.7	GAITENIS	10.4
2.8	KABINETS	18.2
2.9	ZĀLE	52
2.10	PALĪGTELPA	17.7
2.11	KABINETS	14.8
2.12	KABINETS	24.2
2.13	KASE	6.9
2.14	GAITENIS	22.5
2.15	KABINETS	11.8
2.16	KABINETS	12.1
2.17	KABINETS	24.3
2.18	ĒDAMZĀLE	24.1
2.19	KABINETS	21.5
2.20	KABINETS	19.1
2.21	KABINETS	15.4
2.22	KABINETS	35.1
2.23	KABINETS	16.5
KOPĀ:		459.7