



ŪDENSVADA IELAS FASĀDE 1- 8. M 1: 100



GALA FASĀDE A-D. M 1:100



PIEŅĒMTIE APZĪMĒJUMI:

- Apalstieple Ø 8/10 mm
- Krusta / T-veida savienojums Ø 8mm
- Zemējuma pievienojums
- Mērījumu klemme
- Vertikālie zemētāji Rz≤10Ω
- Nolaidums pie ārēja zemējuma kontura

<div><div>ARHITEKTU BIROJS</div><div>REM PRO</div><div>LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904</div><div>Būvkomersanta reģ.Nr. 4827-R</div><div>18.Novembra 37A, Daugavpils, LV-5401, Latvija</div><div>tālr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv</div></div>			<div>Pasūtītājs: SIA "Daugavpils ūdens"</div> <div>Reģ.Nr.41503002432</div>			<div>Pasūtījuma Nr.</div> <div>18DUDENS</div>	
<div>Būvprojekta nosaukums:</div> <div>ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS KAPITĀLSABIEDRĪBAS ĒKĀ</div> <div>ŪDENSVADA IELĀ 3,DAUGAVPILĪ. ADMINISTRĀCIJAS ĒKA.</div>			<div>Adrese:</div> <div>ZIBENSAIZSARDZĪBA. FASĀDE ASĪS 1-8, A-D.</div>				
<div>AMATA NOSAUKUMS</div> <div>VĀRDS, UZVĀRDS</div> <div>PARAKSTS</div> <div>DATUMS</div>							
<div>Būvproj. daļas. vad.</div> <div>I. Tereskina</div> <div>14.05.2018</div>			<div>ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS Nr.</div> <div>RASĒJUMA MARKA</div> <div>STADIJA</div> <div>MĒROGS</div> <div>LAPA</div> <div>LAPAS</div>				
<div>Izstrādāja</div> <div>I. Tereskina</div> <div>14.05.2018</div>			<div>REM-0218_1</div> <div>EL</div> <div>AK</div> <div>1:100</div> <div>12</div>				