




1. Siltummezglā visi cauruļvadi izolēti.
2. Siltuma patēriņš:  
Q<sub>apk.</sub>=48.2kW  
Q<sub>karsto ūd.</sub>=245kW  
Q<sub>ventilācija.</sub>=5.2kW
3. Manometru apsaites cauruļvadu diametri - Dn 15
4. Visaugstākajās vietās uzstādīt automātiskos atgaisotājus

<div><div>ARHITEKTU BIROJS <b>REM PRO</b> LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904 Būvkomersanta reģ.Nr. 4827-R Muitas 1a, Rīga, LV-1010, Latvija tālr./fax. 67213941, e-mail: riga@rem.lv 18. Novembra 37a, Daugavpils, LV-5401, Latvija tālr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv</div></div>				Pasūtītājs: SIA"DAUGAVPILS ŪDENS", reģ.Nr.41503002432				Pasūtījuma Nr. 18DUDENS			
						ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS KAPITĀLSABIEDRĪBAS ĒKĀ ŪDENSVADA IELĀ 3, DAUGAVPILĪ. ŪDENSVADA UN KANALIZĀCIJAS TĪKLU IECIRKŅA SADZĪVĒS ĒKA					
AMATA NOSAUKUMS				VĀRDS, UZVĀRDS				PARAKSTS		DATUMS	
AVK.DAĻ.VAD.		O.NOVICKIS		05.2018.		ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS NR.	RASĒJUMA MARKA	STADIJA	MĒROGS	LAPA	LAPAS
						REM_0218	SM	AK	1:100	2	