



APZĪMĒJUMI

- N1 - VENTILĀCIJAS sistēmas apzīmējums
Ø315 - gaisa vada izmērs (diametrs)
990m³/h - gaisa daudzums (m³/h)
NOVA-B-2-1-H+ODEN-1-200x100 - pieplūdes/nosūces reste (marka-izmers)
DVSP-100 - pieplūdes difuzors (marka-izmers)
DVSN-100 - nosūces difuzors (marka-diametrs)
BXC hi - nosūces difuzors (marka)
Optima-R100 - motorizēts regulējošs vārsts (marka-diametrs)
RSK100 - vienvirziena vārsts (marka-diametrs)
SKP-01-400 - ugunsdrošības vārsts (marka-diametrs)

- trokšņa slāpētājs

- regulējošs vārsts

- ugunsizturošs vārsts

- motorizēts vārsts

PIEZĪMES

- Augstuma atzīmes metros, pārējie izmēri mm.
- Būvuzņēmējam pirms jebkura darba uzsākšanas ir jāpārlicinās par rasējumos sniegtajiem izmēriem un neatbilstības vai pretrunu gadījumā pirms darbu uzsākšanas ir jāgriežas pie būvprojekta autoriem neskaidrību novēršanai.
- Augstuma atzīmes precizēt uz vietas
- Ugunsizturīgie vārsti paredzēti ar kustošiem drošinātājiem (temperatūra 72 °C) ugunsizturības klase EI 60.

<div><div>ARHITEKTU BIROJS REM PRO LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904 Būvkomersanta reģ.Nr. 4827-R Muļtās 1a, Rīga, LV-1010, Latvija tālr./fax. 67213941, e-mail: riga@rem.lv 18. Novembra 37a, Daugavpils, LV-5401, Latvija tālr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv</div></div>				Pasūtītājs: SIA"DAUGAVPILS ŪDENS", reģ.Nr.41503002432				Pasūtījuma Nr. 18DUDENS									
ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS KAPITĀLSABIEDRĪBAS ĒKĀ ŪDENSVADA IELĀ 3, DAUGAVPILĪ. ADMINISTRĀCIJAS ĒKA																	
AMATA NOSAUKUMS				VENTILĀCIJAS SISTĒMAS SHĒMAS													
VĀRDS, UZVĀRDS				PARAKSTS													
DATUMS																	
AVK.DAĻ. VAD.		O.NOVIČKIS		05.2018.		ARHĪVA REGISTRĀCIJAS NR.		RASEJUMA MARKA		STADIJA		MĒROGS		LAPA		LAPAS	
						REM_0218		AVK		AK		1:100		5			