


Nr.poz.	Nosaukums	M rviens.	Daudz.	Piez mes
97.	Kompens cijas spilveni caurulei Ø60/140mm	gab	4	
98.	Signaliz cijas termin ls	gab	7	
99.	3 dz slu savien. kabelis	m	18.0	
100.	Kust gie balsti virszemes siltumt klie m Ø219/355mm	gab.	4	
101.	Ventilis t rauda lodveida iemein tais (atgaisošana) Pn 40bar Ø25mm (izotet un p rklat ar cinkota skarda)	gab.	2	
102.	Ventilis t rauda lodveida iemein tais (atgaisošana) Pn 40bar Ø15mm	gab	2	
103.	Ventilis t rauda lodveida iemein tais (atgaisošana) Pn 40bar Ø20mm	gab	4	
104.	Ventilis t rauda lodveida iemein tais (atgaisošana) Pn 40bar Ø25mm	gab	2	
105.	Ventilis t rauda lodveida iemein tais ( dens izlaid.) Pn 40bar Ø25mm	gab	4	
106.	Ventilis t rauda lodveida iemein tais Pn 25bar Ø150mm	gab	2	
107.	Ventilis t rauda lodveida iemein tais Pn 40bar Ø40mm	gab	2	9k-31-1
108.	Ventilis t rauda lodveida iemein tais Pn 25bar Ø65mm	gab	2	9k-31-1
109.	Ventilis t rauda lodveida iemein tais Pn 25bar Ø100mm	gab	4	9k-31-3
109a.	Ventilis t rauda lodveida iemein tais Pn 40bar Ø50mm	gab	2	9k-31-3
110.	T rauda l kums Ø48.3x2.6mm	gab.	2	
111.	T rauda l kums Ø60.3x2.9mm	gab.	4	
112.	T rauda l kums Ø168.3x4.5mm	gab.	4	
113.	T rauda l kums Ø323.9x5.6mm	gab.	2	
114.	T rauda elektrometin t s caurules Ø21.3x2.0mm	m	1.0	atgaisošana
115.	T rauda elektrometin t s caurules Ø26.9x2.0mm	m	2.0	atgaisošana
116.	Tas pats. Ø33.7x2.3mm	m	3.0	atgaisošana izlaidi
117.	Tas pats. Ø48.3x2.6mm	m	4.0	
118.	Tas pats. Ø60.3x2.9mm	m	10.0	
119.	Tas pats. Ø114.3x3.6mm	m	10.0	
120.	Tas pats. Ø168.3x4.5mm	m	4.0	
130.	Tas pats. Ø323.9x5.6mm	m	4.0	
131.	Akmens vates aules P-V-E 40mm biezum Ø21mm	m	1.0	
132.	Akmens vates aules P-V-E 40mm biezum Ø28mm	m	2.0	
133.	Akmens vates aules P-V-E 40mm biezum Ø35mm	m	3.0	
134.	Akmens vates aules P-V-E 50mm biezum Ø48mm	m	2.0	
135.	Akmens vates aules P-V-E 60mm biezum Ø48mm	m	2.0	
136.	Akmens vates aules P-V-E 50mm biezum Ø60mm	m	5.0	
137.	Akmens vates aules P-V-E 80mm biezum Ø60mm	m	5.0	
138.	Akmens vates aules P-V-E 80mm biezum Ø114mm	m	5.0	
139.	Akmens vates aules P-V-E 60mm biezum Ø114mm	m	5.0	
140.	Akmens vates aules P-V-E 100mm biezum Ø169mm	m	2.0	
141.	Akmens vates aules P-V-E 60mm biezum Ø169mm	m	2.0	

[illegible]

<div><div></div><div><div>KOMUNĀLPROJEKTS</div><div>BŪVKOMERSANTA</div><div>Reģistr. Nr. 2687 - R</div></div></div>				<div>B. vabietka nosaukums— Ma istr lo siltumt kļu p rb ve A.Pumpura iel no Vīš u ielas (9k-29) I dz J trieku ielas krustojumam (9k-46) ar atzarojumiem, Daugavpil</div>			
Amats	Uzv rds	Paraksts	Datums	Lapas saturs	Materi lu specifisk cija		
B vpr da vad.	A. i ajevs		07.01.2019	Pas tJuma Nr.	18-26-001/2		
Proj.	A.Dinula		07.01.2019	Pas ttis	M rogs		
Arh. reg. Nr.	Uzv rds	Paraksts	Datums	PAS "Daugavpils siltumt kļi"			
				SAT-45	Stadija		
					BP		
					Lapu sk.		