

Nr.poz.	Nosaukums	Mērvien.	Daudz.	Piezīmes
1.	R pnieciski izol t. t rauda caurules Ø324/500mm ar signal.vadiem	m	1986.0	
2.	R pnieciski izol t. t rauda caurules Ø273/450mm ar signal.vadiem	m	294.0	
3.	R pnieciski izol t. t rauda caurules Ø219/355mm ar signal.vadiem	m	288.0	
4.	R pnieciski izol t. t rauda caurules Ø168/280mm ar signal.vadiem	m	240.0	
5.	R pnieciski izol t. t rauda caurules Ø139/250mm ar signal.vadiem	m	390.0	
6.	R pnieciski izol t. t rauda caurules Ø114/225mm ar signal.vadiem	m	264.0	
7.	R pnieciski izol t. t rauda caurules Ø60/140mm ar signal.vadiem	m	12.0	
8.	R pnieciski izol t. t rauda caurules Ø324/500/548mm ar protektoru un signal.vadiem	m	13.0	
9.	R pnieciski izol t. t rauda caurules Ø219/355mm ar signal.vadiem cinkota sk rda apvalkcauruli	m	42.0	
10.	izol tais kompensators Ø 324/500mm	gab	3	Δ l=50mm-2gab Δ l=93mm-1gab
11.	izol tais kompensators Ø 219/355mm	gab	2	Δ l=81mm-1gab
12.	T rauda caurules Ø610.7x7.1mm (aulā)	m	15.0	
13.	izol tais T-atz. Ø 324/500- Ø114/225 paral ls (L=1500x750mm)	gab	2	
14.	izol tais T-atz. Ø 324/500- Ø168/280 paral ls (L=1400x700mm)	gab	2	
15.	izol tais T-atz. Ø 324/500- Ø114/225 paral ls (L=1200x600mm)	gab	2	
16.	izol tais T-atz. Ø 168/280- Ø60/140 perpend. (L=1200x1000mm ; L=1200x520mm)	gab	2	
17.	izol tais T-atz. Ø 168/280- Ø114/225 paral ls (L=1200x600mm) (Atz."3a",mezgls 3a)	gab	2	
18.	izol tais T-atz. Ø 324/500- Ø168/280 paral ls ar p reļu Ø273/450 (L=1400x700mm) (Atz."4",mezgls 4)	gab	2	
19.	izol tais T-atz. Ø 168/280- Ø114/225 paral ls ar p reļu Ø139/250 (L=1200x600mm) (Atz."5",mezgls 5)	gab	2	
20.	izol tais T-atz. Ø 273/450- Ø139/250 paral ls ar p reļu Ø219/355 (L=1200x600mm;) (Atz."6",mezgls 6)	gab	2	
21.	izol tais v rsts Ø 114/225mm ar ner s još t rauda servisa kr nu Ø26/90mm ar ner s još t rauda v t u kor i (h=730mm) (atgaisošānai) (mezgls 1)	gab	2	250max 1500 730
22.	izol tais v rsts Ø 168/280mm ar 2 ner s još t rauda servisa kr niem Ø26/90mm ar ner s još t rauda v t u kor i (h=1050mm) (atgaisošānai) (mezgls 2)	gab	2	300max 300max 1500 1500 (2000) 950 1050
23.	izol tais v rsts Ø 114/225mm ar ner s još t rauda servisa kr nu Ø48/110mm ar ner s još t rauda v t u kor i (h=1400mm;1250mm) (dens izlaidei) (mezgls 2)	gab	2	250max 1200 1400 1250
24.	izol tais T-atzars Ø 168/280mm ar ner s još t rauda servisa kr nu Ø60/125mm ar ner s još t rauda v t u kor i (h=930mm) (dens izlaidei) (mezgls 2a)	gab	2	930 1200

Nr.poz.	Nosaukums	M rīen.	Daudz.	Piez mes
25.	Izol tais v rsts Ø 60/140mm ar ner s još t rauda servisa kr nu Ø26/90mm ar ner s još t rauda v t u kor i (h=540mm) (atgaisošānai) (mezgls 3)	gab	2	
26.	Izol tais v rsts Ø 114/225mm ar ner s još t rauda servisa kr nu Ø26/90mm ar ner s još t rauda v t u kor i (h=800mm), (atgaisošānai) (mezgls 3a)	gab	2	
27.	Izol tais T-atzars Ø 273/450mm ar ner s još t rauda servisa kr nu Ø76/140mm ar ner s još t rauda v t u kor i (h=3000mm), (dens izlaidei) (mezgls 11)	gab	2	
28.	Izol tais v rsts Ø 168/280mm ar ner s još t rauda servisa kr nu Ø26/90mm ar ner s još t rauda v t u kor i (h=750mm) (atgaisošānai) (mezgls 4)	gab	2	
29.	Izol tais v rsts Ø 114/225mm ar ner s još t rauda servisa kr nu Ø26/90mm ar ner s još t rauda v t u kor i (h=500mm) (atgaisošānai) (mezgls 5)	gab	2	
30.	Izol tais v rsts Ø 139/250mm ar 2 ner s još t rauda servisa kr niem Ø26/90mm (atgaisošānai), Ø48/110 (dens izlaidei) ar ner s još ner s još t rauda v t u kor i (h=910mm) (mezgls 5a)	gab	2	
31.	Izol tais v rsts Ø 139/250mm ar ner s još t rauda servisa kr nu Ø26/90mm ar ner s još t rauda v t u kor i (h=610mm) (atgaisošānai) un kabe u izvadu (mezgls 6)	gab	2	
32.	Izol tais v rsts Ø219/355mm ar 2 ner s još t rauda servisa kr niem Ø33/110mm (atgaisošānai), Ø76/140 (dens izlaidei) ar ner s još ner s još t rauda v t u kor i (h=570mm) (mezgls 7)	gab	2	
33.	Izol tais T-atzars Ø 324/500mm ar ner s još t rauda servisa kr nu Ø76/140mm ar ner s još t rauda v t u kor i (h=1600mm) (dens izlaidei) (mezgls 8)	gab	2	
34.	Izol tais T-atzars Ø 324/500mm ar ner s još t rauda servisa kr nu Ø33/110mm ar ner s još t rauda v t u kor i (h=1250mm) (atgaisošānai) (mezgls 8a)	gab	2	
35.	Izol tais T-atzars Ø 324/500mm ar ner s još t rauda servisa kr nu Ø76/140mm ar ner s još t rauda v t u kor i (h=2590mm) (dens izlaidei) (mezgls 9)	gab	2	
36.	Izol tais v rsts Ø 324/500mm ar 2 ner s još t rauda servisa kr niem Ø33/110mm ar ner s još t rauda v t u kor i (h=750mm) (atgaisošānai) (mezgls 10)	gab	2	
37.	Izol tais v rsts Ø273/450mm ar 2 ner s još t rauda servisa kr niem Ø33/110mm (atgaisošānai), Ø76/140 (dens izlaidei) ar ner s još ner s još t rauda v t u kor i (h=1600mm) (mezgls 12)	gab	2	
38.	Izol tais T-atzars Ø 139/250mm ar ner s još t rauda servisa kr nu Ø48/110mm ar ner s još t rauda v t u kor i (h=1200mm) (dens izlaidei) (mezgls 13)	gab	2	
39.	Gala uzdeva Ø324/500mm (vertik. l kums)	gab	2	

<div><div><div></div><div></div></div><div><div>KOMUNĀLPROJEKTS</div><div>BŪVKOMERSANTA</div><div>RĒĢISTR. Nr. 2687 - R</div></div></div>				<div>B. vadojēkta nosaukums _____</div> <div>Ma īstir lto siltumt klu p r b ve A.Pumpura iel no Vīš u ielas (9k-29)</div> <div>l dz J tnieku ielas krustojumam (9k-46) ar atzarojumiem, Daugavpil</div>			
Amats	Uzv rds	Paraksts	Datums	Lapas saturs	Materi lu specifik cija		
B vpr da vad.	A. i ajevs		07.01.2019	Pas t juma Nr.	18-26-001/2	M rogs	
Proj.	A.Dinula		07.01.2019	Pas t t js	-	Stādīja BP	
Arh. reg. Nr.	Uzv rds	Paraksts	Datums	PAS "Daugavpils siltumt kli"			
				Lapas Nr.			
				SAT-43			
				Lapu sk.			