
Punkts "2"
sk.lapu SAT-3
05000040009
05000040205
PL-2°
Ø324/500
PL33-90°
MN
PL34-90°
PL35-90°
05000040049
esošā kanālā
esošā kanālā ar caurdures metodi
PL-2"
Kamera 9k-43-3 (demontēt)
PL37-63°
Izolētais T-atzars Ø139/250 ar servisa krānu. Mezgls "13"
Projektēšanas robeža.
slodze 6
05000040209
05000040203
05000040226
esošā kanālā
PL38-90°
05000040225
esošā kanālā ar caurdures metodi
PL36-59°
05000040320
05000047802
A.Pumpura iela
Aglonas iela
Ø139/250
Izolēt.vārsts ar Ø139/250 ar 2 servisa krāniem. Mezgls "5a"
Ø114/225
Projektēšanas robeža.
slodze 5
Izolētais T-atzars Ø168/280-Ø114/225 ar pāreju Ø139/250 ;paralēls.Atz."5". Mezgls"5"
x=196150
y=658500
Izolēt.vārsts ar Ø114/225 ar servisa krānu. Mezgls"5"
urb.5
05000040208
Izolētais T-atzars Ø324/500-Ø168/280 paralēls ar pāreju Ø273/450.Atz."4". Mezgls "4"
čaula Ø610x7.1 L=6.0m
PL16-80°
Ø168/280
Izolēt.vārsts ar Ø168/280 ar servisa krānu. Mezgls "4"
Kamera 9k-43 (demontēt)
PL32-90°
PL17-88°
urb.4
05000041406
05000047802
Izolētais T-atzars Ø273/450 ar servisa krānu. Mezgls "11"
Aizsargčaulas montāžu veikt ar beztranšejas (caurspiešanas)metodi skat. DOP-4, 5
Demontējamais žoga posms
Atjaunot pēc darbu pabeigšanas
Ø273/450
x=196100
y=658400
x=196100
y=658450
PL18-83°
PL19-90°
Ø273/450
05000047802
urb.3
Izplēt.vārsts ar Ø273/450 ar zservisa krāniem. Mezgls "12"
05000091101
PL-4"
Izolēt.vārsts ar Ø139/250 ar servisa krānu. Mezgls"6"
Izolētais T-atzars Ø273/450-Ø139/250 paralēls ar pāreju Ø219/355 ;Atz."6". Mezgls"6"
Pievienot pie esošiem ST
Projektēšanas robeža.
slodze 7
x=196000
y=658500
Izolētais kompensators Ø219/355, uz T1
Ø219/355
urb.2
139.20
Izolētais kompensators Ø219/355, uz T1
x=195900
y=658500
05000091101
urb.1
Izolēt.vārsts ar Ø219/355 ar 2 servisa krāniem. Mezgls "7"
Pievienot pie esošiem ST ar DN200
Projektēšanas robeža.
05000047802
VB
Ø219/355
05000047801
05000047807
PL20-90°
Ø273/450
Ø219/355
Ø139/250
Ø114/225
Ø168/280
Ø324/500