



ATZAROJUMS "3". MEZGLS "3". PL. NS.




GRIEZUMS 1-1



Grodus, pamatu blokus, pl. tnes, kas atrodas zem , no ab. m. pus. m. nokl. t. ar bituma hidroizol. ciju.

Nr. poz.	Apz. m. jumi	Nosaukums	Daudzums uz mezglu	Vien. bas. svars kg	M. rv.
Mont. ž. as. vien. bas.					
1		Izol. tais T-atz. Ø168/280-60/140mm perpend. ,L=1.20x1.0m,L=1.20x0.52m (atz."3")	2		gab.
2		Izol. tais v. rst. s Ø 60/140 ar ner. s. još. t. rauda servisa kr. nu Ø26/90 (atgaisošānai), ar ner. s. još. t. rauda v. t. u. kor. i (h=540mm,L=1200mm)	2		gab.
3	SIA "Lugaži"	Grods KC-10-3	1	205.0	gab.
4	SIA "Lugaži"	Grodu v. ks KCP-10 (h=150)	1	280.0	gab.
5		Pamatu bloks FBS-12-3-6 T	2	660.0	gab.
6		uguna l. ka (tips-viegl.)	1		gab.
Materi. li.					
		Betons kl. C-16/20	0.14		m³
		Š. mbu pamatsl. nis fr. 0/45	0.28		m³
		Hidroizol. cijas mastika TechnoNICOL Nr. 24 (MGTN)	6.0		m²



KOMUNĀLPROJEKTS
BŪVKOMERSANTA
REĢISTR. Nr. 2687 - R

B. vobjekta nosaukums			
Ma. istr. lo siltumt. klu p. rb. ve. A. Pumpura iel. no Viš. u. ielas (9k-29) l. dz. J. tnieku ielas krustojumam (9k-46) ar atzarojumiem, Daugavpil.			
Lapas. saturs			
Atzarojums "3". Mezgl. s "3".			
B. vpr. da. vad.	A. i. ajevs	07.01.2019	Pas. t. juma Nr. 18-26-001/2
Proj.	A. Dinula	07.01.2019	M. rogs
Arh. reg. Nr.	Uzv. rds	Paraksts	Datums
PAS "Daugavpils siltumt. kli"			
M. 1:50			
BP			
Lapas. Nr.			
SAT-18			
Lapu. sk.			