




AKAS VĀKA IZBŪVE UZ ASFALTĒTIEM CEĻIEM




AKAS VĀKS ASFALTA CEĻIEM (AKAI DN560)




Vāku uzstādīšana asfaltētā piebrauktuves zonā



Vāku uzstādīšana grantētā piebrauktuves zonā



Vāku uzstādīšana zaļajā zonā



Piezīmes:

1. Aku lūkām jābilst LVS EN124.
2. Ja tiek pielietoti koniski grodi jāparedz apbetonējums grants segumā atbilstoši otrajam lūkas tipam.

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:



Ekolat Sia

Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R
1.Preču 30a, Daugavpils, LV-5401
tālr.65424646, ekolat@inbox.lv

PASŪTĪTĀJS:

SIA "Daugavpils ūdens"

REĢ. NR.41503002432. ŪDENSVADA IELA 3,
DAUGAVPILS, LV-5401



AMATS	UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS
BŪVPR.D.VAD.	T.Loginova		01.2022.
IZSTRĀDĀJA	S.Trjapkina		01.2022.
FAILS:			

BŪVPROJEKTS: Centralizēto kanalizācijas tīklu un ūdensvada pievadu būvniecība Siguldas ielā posmā no Grodņas ielas līdz Siguldas ielai 51, Daugavpilī	PASŪTĪJUMA NUMURS: DŪSP-2021/17/S
RASĒJUMS: Aku vāku izbūves principiālais risinājumi	STADIJA: BP
	MARKA: UKT
	LAPAS NR.: 10
	KOPĒJO LAPU SKAITS: 11
	MĒROGS: B/M
	ARHĪVA REĢ. NUMURS: