




TRANŠEJAS NOSTIPRINĀŠANA T- 1

Tranšejas nostiprināšana



APZĪMĒJUMI:
Dr - Standarta blīvums pēc Proktora (%)
OD - cauruļvada ārējais diametrs
Di - izmērs mm


Zaļajā zonā (bez transporta slodzes)



APZĪMĒJUMI:
Di - Grunts daļiņu izmērs
Dr - Standarta blīvums pēc Proktora (%)
OD - Ārējais diametrs

PIEZĪMES:

1. Izlīdzinošā kārtā zem cauruļvada veidojama pie visiem esošās grunts tipiem;
2. Cauruļvadu uznavu savienojumu vietās izlīdzinošajā kārtā izrokamas bedrītes;
3. Cauruļvada montāžai, kā arī izlīdzinošās kārtas un apbēruma ierīkošanai jānotiek sausā būvgrāvī;
4. Tranšejas aizpildāmajam materiālam ir jāatbilst G1 vai G2 prasībām saskaņā ar LVS EN 1610, tas ir, grants/ smiltis maisījums ar frakciju līdz 32mm;
5. Aizberamais materiāls nedrīkst saturēt organikas piemaisījumus;
6. Nedrīkst izmantot asus akmeņus vai citus skaldītus materiālus;
7. Tranšejas aizbēršana jāveic kārtās ar augstumu 300mm veicot slāņa blīvēšanu.
8. Ziemas laikā jāņem vērā, ka grunts nedrīkst būt sasalusi.
9. Braucamā daļā nepieciešamības gadījumā jāparedz nelabvēlīgās grunts nomaiņa lai sasniegtu norādīto blīvējuma pakāpi.

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS: EL Ekolat Sia Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R 1.Preču 30a, Daugavpils, LV-5401 tālr.65424646, ekolat@inbox.lv				PASŪTĪTĀJS: SIA "Daugavpils ūdens" REĢ. NR.41503002432. ŪDENSVADA IELA 3, DAUGAVPILS, LV-5401 		
AMATS	UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	BŪVPROJEKTS: Centralizēto kanalizācijas tīklu būvniecība Jelgavas ielā posmā no Valmieras ielas līdz Arodu ielai, Daugavpilī	PASŪTĪTUMA NUMURS:	DŪSP-2021/17/J
BŪVPR.D.VAD.	T.Loginova		01.2022.		STADIJA:	BP
IZSTRĀDĀJA	N.Zīle		01.2022.		MARKA:	UKT
					LAPAS NR.:	5
FAILS:				RASĒJUMS: Cauruļvada izbūve būvgrāvī. Tranšejas nostiprināšana.	KOPEJO LAPU SKAITS:	10
					MĒROGS:	B/M
					ARHĪVA REĢ. NUMURS: