




1.2. KĀRTA
MEZGLS "10"




GRIEZUMS 1-1



1.1. KĀRTA
MEZGLS "14"



GRIEZUMS 2-2



- atkāpe (i) no pamatprojekta

- atkāpe (i-1) no pamatprojekta

Grodus, pamatu blokus,plātnes, kas atrodas zemē, no abām pusēm noklāt ar bituma hidroizolāciju.

MEZGLS "10"

Nr. poz.	Apzīmējumi	Nosaukums	Daudzums uz mezglu	Vienības svars kg	Mērv.
Montāžas vienības					
1		Izolētais vārsts Ø 324/500 ar 2 nerūsējošā tērauda servisa krāniem Ø33/110(atgaisošanai),Ø76/140(ūd.izlaidei), ar nerūsējošā tērauda vītņu korki (h=750mm,L=2000mm)	2		gab.
2	SIA "FIL"	Lūka 800/1000mm	2		gab.
3	SIA "Lugaži"	Pamatu bloks FBS-24-3-6 T	2		gab.
4	sk.BK daļu	Monolīta dz/betona plātne P1 2300x2400 ar 2atv.	1		gab.
5	sk.BK daļu	Monolīts dzelzsbetona gredzens G1	2		gab.
Materiāli					
		Betons kl.C-16/20	0.26		m³
		Šķēmbu pamatslānis	0.52		m³
		Hidroizolācijas mastika TechnoNICOL Nr.24(MGTN)	22.0		m²

MEZGLS "14"

Nr. poz.	Apzīmējumi	Nosaukums	Daudzums uz mezglu	Vienības svars kg	Mērv.
Montāžas vienības					
6		Izolētais vārsts Ø 324/500 ar 2 nerūsējošā tērauda servisa krāniem Ø33/110(ūd.izlaidei),Ø76/140ūd.izl.jar nerūsējošā tērauda vītņu korki (h=1650mm,L=1500mm)	2		gab.
2	SIA "FIL"	Lūka 800/1000mm	2		gab.
3	SIA "Lugaži"	Pamatu bloks FBS-24-3-6 T	2		gab.
4	sk.BK daļu	Monolīta dz/betona plātne P1 2300x2400 ar 2atv.	1		gab.
5	sk.BK daļu	Monolīts dzelzsbetona gredzens G1	2		gab.
7		Izolētais līkums 6° Ø324/500mm.L=0.7x1.2m	2		gab.
8		Izolētais vertikālais līkums Ø324/500mm.L=0.7x1.44m	2		gab.
Materiāli					
		Betons kl.C-16/20	0.26		m³
		Šķēmbu pamatslānis	0.52		m³
		Hidroizolācijas mastika TechnoNICOL Nr.24(MGTN)	22.0		m²

i-1	Izmaiņas mezglos "10", "14"			09.03.2022			
i	Sadališana kārtās. Pārvietots mezgls "10". Jauns mezgls "14"			05.08.2020			
Izm.	Izmaiņas apraksts			Datums			
<div><div></div><div><div>KOMUNĀLPROJEKTS</div><div>BŪVKOMERSANTA</div><div>REĢISTR. Nr. 2607 - R</div></div></div>				Būvobjekta nosaukums			
				Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9k-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9k-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī			
				Lapas saturs			
				Mezgls "10","14". Izmaiņas			
				Būvnr. ieceres ierosinātais			
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Pasūtījuma Nr.	18-26-001/2	Mērogs	Stadija
Būvpr.daļ.vad.	A.Činajevs		09.03.2022	PAS "Daugavpils siltumtīkli"		M1:50	BP
Proj.	M.Lasinska		09.03.2022			Lapas Nr.	Lapu sk.
Arh. reg. Nr.	Uzvārds	Paraksts	Datums			SAT-28i-1	