


Siltumtīklu pārbūves laikā netiks skartas citu komunikāciju aizsargjoslas ārpus būvprojekta risinājumā pieļaujamajam un tiks ievēroti vertikālie un horizontālie atbilstoši MK 30.09.2014. noteikumiem Nr.574.

Inženierbūves galvenais lietošanas veids:
"Bezkanāla pazemes siltumtīklu cauruļvadi ar iekšējo diametru līdz 500mm (ieskaitot) un siltumizolāciju."
Kods-22220404

Topogrāfiskais plāns		SIA LatTopo	
Objekts: "Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A Pumpura ielā no Višķu ielas (9k-29) līdz Jātnieku ielai krustojumam (9k-46) ar atzarojumiem, Daugavpils."		Reģ.Nr.41503053208	
Pasūtītājs: SIA "PAS "Daugavpils siltumtīkli"		e-pasts:lattopo@inbox.lv	
Topogrāfisko plānu izstrādāja sertificēts mērnieks		www.lattopo.lv	
Vjačeslavs Moskalenko ar Sertifikāta sēriju BC-371		m.1.26471697	
valdes loceklis	T.Moskalenko	01.12.2017	ID-T/2017/12/58
ģeodēzists	V.Moskalenko	01.12.2017	Lapa Lapas Mērogs
			4,5 7 1 : 500

REGISTRĒTS
Daugavpils reģistrācijas
PILNVAROTĀS PERSONAS
ALDARIS OTSĀDĀJUMS
17.01.2018. Nr. 2-5-017
1:1 L. Barmine



APZĪMĒJUMI

- esošā ārēja siltumtrase kanālā
- esošā virszemes siltumtrase
- Projektējamā siltumtrase (Ø324/500; Ø219/355; Ø139/250; Ø168/280)
- Projektējamā siltumtrase Ø114/225
- Izoletais T-atzars
- Projektējamā siltumtrase (Ø324/500). 1.2. kārta.
- Projektējamā virszemes siltumtrase (Ø324/500). (1.2. 3. kārtas)
- Projektējamā siltumtrase (Ø324/500). 2. kārta.
- Projektējamā siltumtrase (Ø324/500). 3. kārta.
- demont. esošā virszemes siltumtrase
- Projektējamā siltumtrase Ø324/500; 114/225 demont. ārējā siltumtrase kanālā
- pagrieziens lēnās
- koku cīršana
- atkāpe (i) no pamatprojekta
- atkāpe (i-1) no pamatprojekta

Siltumtrases rekonstrukcija notiek ar 1997. gada 11. marta aizsargjoslas likumu paredzēta kārtībā siltumtīklu aizsargjoslas veido.

gar pazemes siltumvadiem, siltumapgādes iekārtām un būvēm - zemes gabals, kuru aizņem siltumvadi, iekārtas un būves, kā arī zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas 2 metru attālumā katrā pusē no cauruļvada ārējās, kanāla, tuneļa vai citas būves ārējās.

Skatīt pantus 12., 17., 33., 35., 46.

33. pants. (1) Aizsargjoslas nosaka ar šo likumu un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā attēlo teritorijas plānojumos.

(9) Šā likuma 14., 16. (izņemot 16. panta otrās daļas 2.1. punktu), 17., 19., 20. pantā trešajā un ceturtajā daļā, 22., 23., 30., 32.1., 32.2., un 32.4. pantā noteiktās aizsargjoslas robežu grafiski attēlo Aprūdināto teritoriju informācijas sistēmas likumā noteiktajā kārtībā.

35. pants. Vispārīgie aprobežojumi aizsargjoslas

(2) ja objektiem ir noteikta aizsargjosla, tā īpašniekam vai valdītājam ir atļauts aizsargjoslā veikt attiecīgā objekta ekspluatācijai, remontam, atjaunošanai, pārībvei nepieciešamos darbus. Par to rakstveidā brīdināms zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs vismaz divas nedēļas pirms darbu uzsākšanas, izņemot avāriju novēršanas vai to seku likvidēšanas darbus, kurus var veikt jebkurā laikā bez brīdinājuma.

i-1	Iepriekš neprojektēto 3. kārtas siltumtrases pazemes posmu paredzēta pārbūve virs zemes.	09.03.2022
i	Sadalīšana kārtās.	05.08.2020
Izm.	Izmaiņas apraksts	Datums
KOMUNĀLPROJEKTS BŪVKOMERSANTA REĢISTR. Nr. 2087 - R		Būvobjekta nosaukums
Amats Uzvārds Paraksts Datums		Lapas saturs
BP vadītājs A. Čupajevs 09.03.2022		Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A Pumpura ielā no Višķu ielas (9k-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9k-46) ar atzarojumiem, Daugavpils
BP dal.vad. A. Čupajevs 09.03.2022		Ģenerālplāns ar savietotiem inženiertīkliem. Izmaiņas
Projekts A. Dinulā 09.03.2022		Pasūtījuma Nr. 18-26-001/2 Mērogs 1:500 Stadija BP
Arh. reg. Nr. Uzvārds Paraksts Datums		Būvnr. ieceres ierosinātājs
		Lapas Nr. Lapu sk.
		SAT-3i-1