



1.2. KĀRTA  
MEZGLS "5a"



GRIEZUMS 1-1



Nr. poz.	Apzīmējumi	Nosaukums	Daudzums uz mezglu	Vienības svars kg	Mērv.
Montāžas vienības					
1		Izolētais vārsts Ø 139/250 ar 2 nerūsējošā tērauda servisa krāniem Ø26/90(atgaisošana), Ø48/110 (ūdens, izlaidei), ar nerūsējošā tērauda vītņu korķi (h=910mm,L=1500mm)	2		gab.
2	SIA "FIL"	Lūka 800/1000mm	2		gab.
3	SIA "Lugaži"	Pamatu bloks FBS-24-3-6 T	2		gab.
4	sk.SAT-42	Monolīta dz/betona plātne P5 2500x1900 ar 2atv.	1		gab.
5	sk.SAT-43	Monolīts dzelzsbetona gredzens G1	2		
Materiāli					
		Betons kl.C-16/20	0.26		m³
		Šķēmbu pamatslānis	0.52		m³
		Hidroizolācijas mastika TechnoNICOL Nr.24(MGTN)	21.00		m²

Grodus, pamatu blokus,plātnes, kas atrodas zemē, no abām pusēm noklāt ar bituma hidroizolāciju.



- atkāpe no pamatprojekta

i	Sadališana kārtās.			05.08.2020			
Izm.	Izmaiņas apraksts			Datums			
<div><div></div><div><div>KOMUNĀLPROJEKTS</div><div>BŪVKOMERSANTA</div><div>REGISTR. Nr. 2687 - R</div></div></div>				<div>Būvobjekta nosaukums</div> <div>Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9k-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9k-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī</div>			
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas saturs			
				Mezglis "5a". Izmaiņas			
Būvpr.daļ.vad.	A.Čiņajevs		05.08.2020	Pasūtījuma Nr.	18-26-001/2	Mērogs	Stadija
Proj.	A.Dinula		05.08.2020	PAS "Daugavpils siltumtīkli"		M1:50	BP
Arh. reg. Nr.	Uzvārds	Paraksts	Datums			Lapas Nr.	Lapu sk.
						SAT-22i	