




Mhor.1:500
Mvert.1:50



Esošā zemes atzīme	
Attālums pēc profila	
Cauruļvada ass atzīme	
Cauruļvada izolācijas augšējā atzīme	
Cauruļvada izolācijas apakšējā atzīme	
Attālums pa trasi	
Kritums	Attālums,m
Cauruļvada diametrs, mm	
Izbūves veids	



Divcauruļu siltumtrases griezumā
Ø324/500



Piezīmes
1.Esošo kabelu, siltumtrases, ūdensvada, kanalizācijas un gāzes ieguldījuma dziļumu precizēt pirms montāžas uzsākšanas ar šurfu.
2.Siltumtīklu cauruļvadu augstuma atzīmes ir orientējošas. Pēc būvniecības darbu pabeigšanas, ekspluatācijā ir jāpieņem siltumtīklu cauruļvadi ar faktiskajām augstuma atzīmēm.

- atkāpe (i) no pamatprojekta
- atkāpe (i-1) no pamatprojekta

2. KĀRTA
3. KĀRTA

i-1	Iepriekš noprojektēto 3. kārtas siltumtrases pazemes posmu paredzēts izbūvēt virs zemes.	09.03.2022
i	Sadalīšana kārtās. Paredzēts līkums PL8-20°. Jaunais līkums 8°	08.09.2020
Izm.	Izmaiņas apraksts	Datums
KOMUNĀLPROJEKTS BŪVKOMERSANTA REĢISTR. Nr. 2667 - R		Būvobjekta nosaukums
Amats		Magistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9k-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9k-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī
Būvpr.daļ.vad.		Lapas saturs
Proj.		Siltumtrases garenprofils no punkta "1" līdz PL-12. Izmaiņas
Arh. reg. Nr.		Pasūtījuma Nr.
		18-26-001/2
		Mērogs
		Stadija
		BP
		Lapas Nr.
		Lapu sk.
		SAT-7i-1