


TURPGAITAS CAURUĻVADS			ATGAITAS CAURUĻVADS		
1	2	3	4	5	6
Vara signālvads	Nulles signālvads	Alvotais vara signālvads	Vara signālvads	Nulles signālvads	Alvotais vara signālvads



- Projektējamā siltumtrase (Ø324/500). 1. kārtā.
- Projektējamā siltumtrase (Ø324/500). 2. kārtā.
- Projektējamā siltumtrase (Ø324/500). 3. kārtā.



Kabeļa brūnais vads pieslēgts vara vadam, zilais vads pieslēgts alvotajam vara vadam, dzeltenzais vads (nulles vads) pieslēgts pie skrūves, kas piemetināts pie caurules. Padeves un atgaitas cauruļu signalizācijas shēmas ir Shēmā nosacīti attēlota tikai viena caurule. Kabeļiem, kuri ir pievienoti terminālam, ir jābūt ar minimālo garumu.

- alvotais vara vads
- nulles vads
- atkāpinātais vara vads
- vadu cilpa
- atkāpe (i) no pamatprojekta
- atkāpe (i-1) no pamatprojekta

i-1	Iepriekš neprojektēto 3. kartas siltumtrases pazemes posmu paredzēts pārbūvēt virs zemes. Izmainīts kārtu sadalījums. Kārtā 1.2. uzstādīts papildus izolētais kompensators					09.03.2022
i	Sakarā ar daļēju kārtas izmaiņu rasējumu saraksts.					05.08.2020
Izm.	Izmaiņas apraksts					Datums
<b>KOMUNĀLPROJEKTS</b> <b>BŪVKOMERSANTA</b> <b>REĢISTR. Nr. 2087 - R</b>		Būvobjekta nosaukums Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9k-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9k-46) ar atzarojumiem, Daugavpils				
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas saturs		
				Cauruļvadu signalizācijas shēma. Izmaiņas		
BP daļ.vad.	A.Čirņajevs		09.03.2022	Pasūtījuma Nr.	18-26-001/2	Mērogs
Projekt.	A.Dinula		09.03.2022	Būvniecības ierosinātais		Stadija
Arh. reg. Nr.	Uzvārds	Paraksts	Datums	PAS "Daugavpils siltumtīkli"		BP
				Lapas Nr.	Lapu sk.	
				SAT-32i-1		