



Mhor.1:500
Mvert.1:50



Esošā zemes atzīme
Attālums pēc profila
Cauruļvada ass atzīme
Cauruļvada izolācijas augšējā atzīme
Cauruļvada izolācijas apakšējā atzīme
Attālums pa trasi
Kritums
Attālums,m
Cauruļvada diametrs, mm
Izbūves veids

103.40	103.72	103.73	103.57	103.55	103.63	103.67	103.71	103.77	103.61	103.62	103.47	103.54	103.62	103.69	103.54	103.46																	
204.0z																																	
104.67	105.17	104.92	104.93	104.68	105.18	104.93	104.75	105.25	105.00	104.82	105.32	105.07	104.85	105.35	105.10	104.89	105.39	105.14	104.96	105.46	105.21	104.98	105.48	105.23	105.02	105.52	105.27	105.08	105.58	105.33	104.91	105.41	105.16
4.9	11.5	11.5	10.1	8.5	1.3	1.3	10.5	11.2	11.1	10.6	10.2	10.8	4.4	4.4	10.5	10.2	11.6	11.1	9.9	11.3	12.8	4.3											
59.6							116.0							0.002							0.006				28.4								
bezkanāla, rūpnieciski izolētas caurules 2Ø 324/500 (virszemes)																																	

- atkāpe (i-1) no pamatprojekta

Piezīmes
1.Siltumtīklu cauruļvadu augstuma atzīmes ir orientējošas.
Pēc būvniecības darbu pabeigšanas, ekspluatācijā ir jāpieņem siltumtīklu cauruļvadi ar faktiskajām augstuma atzīmēm.

i-1	Sadalīšana kārtās.	Iepriekš noprojektēto 3. kārtas siltumtrases pazemes posmu paredzēts izbūvēt virs zemes.	09.03.2022
i	Sadalīšana kārtās.		05.08.2020
Izm.	Izmaiņas apraksts		Datums
		Būvobjekta nosaukums Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9k-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9k-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī	
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums
Būvpr.daļ.vad.	A.Čiņajevs		09.03.2022
Proj.	M.Lasinska		09.03.2022
Arh. reg. Nr.	Uzvārds	Paraksts	Datums
Lapas saturs		Siltumtrases garenprofils no PL-12 līdz PL-13. Izmaiņas	
Pasūtījuma Nr.		18-26-001/2	Mērogs
Būv. ieceres ierosinātājs		Mhor.1:500 Mvert.1:50	
PAS "Daugavpils siltumtīkli"		BP	
		Lapas Nr.	
		SAT-8i-1	